

CAIET DE SARCINI

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică a utilajului

Cod CPV 50000000-5

ANEXA nr.1

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 1 deservire tehnică a sistemului antiincendiar automatizat cu gaze

1. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia:
- baterie БЗ-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;
- baterie Б4-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;
- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;
- ajutoraj НГ-2.1-1” în set cu mufă - 15 buc.;
- balon mobil de probă БИп - 1 buc.;
- clapetă reversibilă unghiulară ОКУ-25-М42Х2 - 4 buc.;
- bucsă de probă pentru ajutoraj - 4 buc.;
- bucsă de probă pentru ajutoraj - 15 buc.;
- avertisment de presiune universal СДУ-М - 2 buc.;
- element de demarare generator de gaze ЭГП - 14 buc.;
2. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР»,Ukraina :
- baterie «Импульс-100-4» - 2 seturi;
- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;
- furtun de înaltă presiune РВД ДУ = 38 mm – 8 buc;
- colector КО-100-4/2 – 1 buc;
- atomizor de gaz РГЛ360-Г3/4 – 39 buc;
3. Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar:
- aparat dirijare a stingerii incendiului „ГАММА –102 CAT” - 2 buc.;
- dispozitiv antiincendiar de recepție, gestionare și control C2000-АСПТ – 1 buc;
- bloc de alimentare de rezervă ИБП –02 - 2 buc.;
- bloc de dirijare cu telecomandă БДУ ГАММА - 2 buc.;
- indicatori ai siguranței contra incendiului.

Prestatorul prestează următoarele servicii:

1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente;
2. Controlul și reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare);
3. Controlul și reglarea presiunii în rețeaua de stimulare și în baloanele cu substanță de stingere;
4. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică;
5. Controlul cantității substanței de stingere;
6. Efectuarea curățirii părților componente ale sistemului antiincendiar de praf;
7. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului antiincendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;
8. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;
9. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar;
10. intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

