

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1755518743754 din 18 august 2025</i>
Obiectul achiziției: <i>IMSP Centrul de Sanatate Straseni</i>

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1. Sisteme de aer condiționat pentru uz de birou						
1.1. Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montare și instalarea	Aparat de aer condiționat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP-IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDIT IONER CO. LTD	Caracteristici generale: -Capacitate termica 9000 BTU Regim de lucru : racire, Tncalzire, ventilare, uscare DA,; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; A+++; Temperaturi exterioara admisa (racire) — minim+18°—42°; Temperaturi exterioara admisa incalzire — minim -15°~ +24°; Compresor inverter — DA, obligatoriu; Agent frigorific -R32; -Culoarea alba obligatoriu; Tensiune / frecventa / faza (V / Hz / Ph) — 220/50Hz; Debit de aer (m ³ / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; <i>Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse)</i>	Caracteristici generale: -Capacitate termica 9000 BTU Regim de lucru : racire, Tncalzire, ventilare, uscare DA,; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; Temperaturi exterioara admisa (racire) — minim+18°—53°; Temperaturi exterioara admisa incalzire — minim -15°~ +24°; Compresor inverter — DA; Agent frigorific -R32; -Culoarea alba Tensiune / frecventa / faza (V / Hz / Ph) — 220/50Hz; Debit de aer (m ³ / h) — 430; - Sunet la nivel interior (dB (A)) —25; <i>Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse — 3 m traseu corespunzatoa , 3 cablu</i>	EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

				<p>Garantie minim 36 luni Adresa de livrare si instalare:r-nul Straseni OMF Romanesti. OMF Codreanca. OMF Tiganesti, OMF Negresti, OMF Ghelauza, OMF Micauli. CS Straseni.</p>	<p>alimentare cu fisa) Garantie 36 luni Adresa de livrare si instalare:r-nul Straseni OMF Romanesti. OMF Codreanca. OMF Tiganesti, OMF Negresti, OMF Ghelauza, OMF Micauli. CS Straseni.</p>	
<p>1.2. Aparate de aer conditional 12000 (Btu/h), inclusiv montareasi instalarea</p>	<p>Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC- SP-IMI-12-R3</p>	<p>China</p>	<p>AUX AIR CONDIT IONER CO. LTD</p>	<p>Caracteristici generale: -Capacitate termica 12000 BTU Regim de lucru : racire, Tncalzire, ventilare, uscare DA,; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) — minim A++ /A+++; Temperaturi exterioara admisa (racire) — minim+18°—42°; Temperaturi exterioara admisa incalzire — minim -15°~ +24°; Compresor inverter — DA, obligatoriu; Agent frigorific -R32; -Culoarea alba obligatoriu; Tensiune / frecventa / faza (V / Hz / Ph) – 220/50Hz; Debit de aer (m¹ / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; <i>Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse)</i> Garantie minim 36 luni Adresa de livrare si instalare:r-nul Straseni str. Stefan cel mare 105</p>	<p>Caracteristici generale: -Capacitate termica 12000 BTU Regim de lucru : racire, Tncalzire, ventilare,uscare DA,; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; Temperaturi exterioara admisa (racire) — minim+18°—53°; Temperaturi exterioara admisa incalzire — minim -15°~ +24°; Compresor inverter — DA; Agent frigorific -R32; -Culoarea alba Tensiune / frecventa / faza (V / Hz / Ph) – 220/50Hz; Debit de aer (m¹ / h) — 430; - Sunet la nivel interior (dB (A)) —25; <i>Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse – 3 m traseu corespunzatoa , 3 cablu alimentare cu fisa)</i> Garantie 36 luni Adresa de livrare si instalare:r-nul Straseni str. Stefan cel mare 105</p>	<p>EN 61000- 3- 3:2013+A1 :2019+A2: 2021 EN IEC 55014- 1:2021 EN IEC 55014- 2:2021 EN IEC 61000-3- 2:2019+A1 :2021</p>

Semnat: 22.08.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director

Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1755518743754 din 18 august 2025</i>									
Obiectul achiziției: <i>IMSP Centrul de Sanatate Straseni</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sisteme de aer condiționat cu instalare pentru încăperile IP Compania „Teleradio-Moldova”</i>									Bunurile vor fi livrate (transportul inclus), serviciile de montare și punere în funcțiune vor fi prestate: lotul 1 – în termen 20 zile calendaristice de la semnarea contractului
Lotul nr. 1. Sisteme de aer condiționat pentru uz de birou									
42512000-8	1.1.Sistem de aer condiționat tip split, 18.000 BTU	buc	7	6 319,67	7 583,60	44 237,67	53 085,20		
	1.2. Sistem de aer condiționat tip split, 18.000 BTU	buc	1	6 477,00	7 772,40	6 477,00	7 772,40		
TOTAL Lotul nr. 1						50 714,67	60 857,60		

Semnat: 22.08.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director
Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10