

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1612515924763 din 5 febr 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a sistemului de condiționare VRV

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50300000-0	Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică a sistemului de condiționare VRV	Conform Anunțul de participare	Lucrări de deservire a sistemului V.R.V. 1. Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului – <i>lunar</i>. 2. Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar – <i>în fiecare 3 luni</i>. 3. Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar – <i>în fiecare 3 luni</i>. 4. Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare – <i>în fiecare 3 luni</i>. 5. Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat – <i>în fiecare 3 luni</i>. 6. Controlați testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului – <i>în fiecare 3 luni</i>. 7. Efectuarea măsurătorilor de control ale temperaturii aerului care intră și iese din unitatea interioară a sistemului cu mai multe zone – <i>în fiecare 3 luni</i>. 8. Tragerea conexiunilor realizate prin intermediul terminalelor – <i>în fiecare 3 luni</i>. 9. Verificați dacă există scurgeri de freon – <i>în fiecare 3 luni</i>. 10. Măsurarea curenților de funcționare și de pornire ai compresorului – <i>în fiecare 3 luni</i>. 11. Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgometului străin – <i>în fiecare 3 luni</i>. 12. Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare / aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar – <i>în fiecare 3 luni</i>. 13. Instrucțiuni scurte privind funcționarea aparatului de aer condiționat pentru utilizatorii de sisteme cu mai multe zone. 14) Înlocuirea pieselor și modulelor defecte, alte lucrări adiționale care ar asigura buna funcționalitate a echipamentelor. 15) Emiterea în adresa beneficiarului a actelor de defecțiune a dispozitivelor și altor componente a sistemului de condiționare de tip VRV, precum și un act de evaluare a posibilelor riscuri de exploatare în perspectivă.	

			Lucrări de curățire a componentelor sistemului V.R.V. 1. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul intern al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața – anual. 2. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și / și a unei mașini de spălat de înaltă presiune – anual. 3. Curățarea completă a filtrelor de aer din unitatea interioară și a grilelor de admisie a aerului din sistemul de aer condiționat – anual. 4. Monitorizarea funcționării sistemului de drenaj, curățarea acestuia și tratarea acestuia cu o compoziție antibacteriană în caz de contaminare– anual. <u>Perioada de executare a lucrărilor 2 luni</u> Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. <i>(prețul include și costul pieselor de schimb)</i> 1. Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E”, inclusiv: a) Schimbarea clapetei (ventil) cu 4 căi; b) Alimentarea cu agent frigorific a sistemului de condiționare; c) Lucrarea/pornirea sistemului de condiționare. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u> 2. Schimbarea controlerului intern. 3. Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096 BHP-E”. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	
--	--	--	--	--

Semnat:_____

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

Adresa: **str. Sf. Vineri, 16/A**

În calitate de: **Director**