





A C T

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**Gazificarea s. Chetriș, r-nul Fălești (PRG nr. 9)**

(denumirea și adresa obiectului)

Localitate s. Chetriș, r-nul Fălești " 12 " 12 2024 an.

**COMISIA DE RECEPȚIE ÎN URMĂTOARE COMPONENTĂ:**

- Președintele comisiei: Ghinga Ghenație **Inginer șef** S.R.L. „Băiți-Gaz”  
 (numele, prenumele, funcția)
- Reprezentantul Beneficiarului: SRL "Tehexpertservice"  
 (numele, prenumele, funcția)
- Reprezentantul organizației de proiectare: Straciuc Sergiu **Inginer șef** Fil. "Fălești-GAZ"  
 (numele, prenumele, funcția)
- Reprezentantul organizației de exploatare: Ciorba R. **Director** SRL "Polilog"  
 (numele, prenumele, funcția)
- Reprezentantul Antreprenorului: Inspector principal DST Nord  
 (numele, prenumele, funcția)
- Reprezentantul INST: Inspector principal DST Nord  
 (numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general: SRL "Polilog"  
 (denumirea organizației)

La obiectul finisat, de către organizația de subantrepriză \_\_\_\_\_  
 (denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj:

**Gazoduct de presiune medie:**

Suprateran - D 57 L=1,5m;  
 Subteran - PE 100 SDR11 D 90 L=400m; D 75 L=530m; D63 L=11,5 m; /L=941,5m.  
 Utilaj - PRG tip RG/2MB DN 50 FL  
 Total pr. medie L=943m.

**Gazoduct de presiune joasă:**

Suprateran - D 89 L=1,5m; D 25 L=35,5m; D 20 L=144m./L=181m.  
 Subteran - PE 100 SDR 17,6 D 75 L=500m; PE 100 SDR 11 D 90 L=601,5m; D 63 L=400m; D 50 L=400m;  
 D 40 L=380m; D 32 L= 696,5m./L=2978m.  
 Total pr. joasă L=3159m.  
 TOTAL L=4102m.

(componenta obiectului)

2. Proiect №03/009- AGE a fost elaborat de SRL "Tehexpertservice"

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 01.08.24 (luna, anu) terminarea lucrărilor 28.11.24  
 (luna, anu)

4. Comisia de recepție a examinat documentația prezentată în conformitatea cu cerințele minime de securitatea privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 522 din 12.07.2017. a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montaj efectuate cu cerințele proiectului. În caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepție celor stipulate în documentația executoare )

(tipurile de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului și " Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale,, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 522 din 12.07.2017.

Obiectul prezentat pentru recepție:

**Gazificarea s. Chetriș, r-nul Fălești (PRG nr. 9)**

(denumirea și adresa obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația de executoare anexată din " 12 " 12 2024 an

**OBIECT ESTE PRIMIT DE:**

Președintele comisiei:  
 Reprezentantul Beneficiarului

Ghinga Ghenație **Inginer șef** S.R.L. „Băiți-Gaz”  
 (numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare

Straciuc Sergiu **Inginer șef** Fil. "Fălești-GAZ"  
 (numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Ciorba Radu **Director** SRL „Polilog”  
 (numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST

Inspector principal DST Nord  
 (numele, prenumele, funcția)

**OBIECT PREDAT DE:**

Antreprenor general

SRL "Tehexpertservice"  
 (numele, prenumele, funcția)