

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770629489350 din 09.02.2026
Obiectul achiziției: Generator electric

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Generator electric	FULL FR 77	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	1.Putere: 50-70 kw 2.Tensiunea: 220-240 400Y 3.Frecvența: 50 Hz 4.Număr de faze: 3 5.Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării: moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de racire, nivelul de racire, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); 6.Buton de oprire în caz de avarie; 7.Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turatiei (vitezei de rotalitate a motorului); 8.Sistem de racire cu lichid cu radiator; 9.Pene anti vibratii la motor; picioare de cauciuc si/sau alt material care va diminua vibratile cind generatorul functioneaza. 10.Panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectarii automate la retea completat corespunzator generatorului propus; a fi dotat cu carcasa insorizanta.	1.Putere nominală: 56 kw 2.Tensiunea: 230/400V 3.Frecvența: 50 Hz 4.Număr de faze: 3 5.Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării: moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de racire, nivelul de racire, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); 6.Buton de oprire în caz de avarie; 7.Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turatiei (vitezei de rotalitate a motorului); 8.Sistem de racire cu lichid cu radiator; 9.Pene anti vibratii la motor; picioare de cauciuc si/sau alt material care va diminua vibratile cind generatorul functioneaza. 10.Panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectarii automate la retea completat corespunzator generatorului propus; dotat cu carcasa insorizanta.	

				11. Carcasa generatorului va fi protejata impotriva coroziunii prin vopsire antirugina; 12. Accesul facil la consumabile si componentele acestora, cu acces in timpul mentinantei si intretinere se va face prin ugle carcasi; 13. Termenul de garantie minim 2 ani 14. Livrarea, instalarea, montarea si reglarea in decurs de 15 de zile dupa semnarea contractului din contul vinzatorului; 15. Servicii de instalare se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia.	11. Carcasa generatorului va fi protejata impotriva coroziunii prin vopsire antirugina; 12. Accesul facil la consumabile si componentele acestora, cu acces in timpul mentinantei si intretinere se va face prin usile carcasi; 13. Termenul de garantie - 2 ani 14. Livrarea, instalarea, montarea si reglarea in decurs de 15 de zile dupa semnarea contractului din contul vinzatorului; 15. Servicii de instalare se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: office@etop.md

Telefon (fix și mobil): 067 707 707