

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Filtre pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora;						
Filtru refulare HERA H-N14/U/MDF/LN/F30 (457*457*80)	Фильтр воздушный ФВА-II-457-457-80-Н14/К7/ООО/У22	Federatia Rusa	ООО «ВентФильтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	
Filtru aspiratie LN-2/G4 425*325	Фильтрующий элемент ФВЭл 150-325-425-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФильтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	
Filtru aspiratie LN-2/G4 525*325	Фильтрующий элемент ФВЭл 150-325-525-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФильтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	
Filtru aspiratie LN-2/G4 625*325	Фильтрующий элемент ФВЭл 150-325-625-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФильтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	



Filtru aspiratie P 425*400/G4	Фильтрующий элемент ФВЭл 150-400-425-G4	Federatia Rusa	„ООО «ВентФилтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	
Filtru aspiratie P 625*400/G4	Фильтрующий элемент ФВЭл 150-400-625-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G9 la PV5	ФБК-610-305- 600-6-F9, ФБК- 610-610-600-6- F5	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G9 la PV6	ФБК-610-305- 600-6-F9, ФБК- 610-610-600-6- F5	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G9 la PV7	ФБК-610-305- 600-6-F9, ФБК- 610-610-600-6- F5	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G9 la P10	ФБК-610-305- 600-6-F9, ФБК- 610-610-600-6- F5	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G4 la PV5	ФБК-610-305- 300-6-G4, ФБК- 610-610-300-6- G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФилтр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	

Filtru Refulare G4 la PV6	ФБК-610-305-300-6-G4, ФБК-610-610-300-6-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФилътр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G4 la PV7	ФБК-610-305-300-6-G4, ФБК-610-610-300-6-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФилътр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Filtru Refulare G4 la P10	ФБК-610-305-300-6-G4, ФБК-610-610-300-6-G4	Federatia Rusa	ООО «ВентФилътр+»	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Conform documentatiei anexate	
Masina de ventilare PV5				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare PV6				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare PV7				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare P10				conform planului de deservire anexat		
Ciler HYUNDAI modular 7x130kW cascada				conform planului de deservire anexat		
Nod de pompare(hidromodul cu doua pompe, panou dirijare, vas expansiune)				conform planului de deservire anexat		
Bloc exterior freon(bloc frigorific al instalatiei P10)				conform planului de deservire anexat		
Bloc comanda(panouri electrice si de dirijare a masinelor de tratare a aerului PV5,PV6,PV7,P10, si 7xNRFTTR)				conform planului de deservire anexat		



Handwritten signature in blue ink.

Nod reglare fina a temperaturii si regimurilor(NRFTTR)					conform planului de deservire anexat		
Ventilator aspiratie(aspiratiile locale, asociate sistemelor deservite VI0, etc.)					conform planului de deservire anexat		

Semnat: *Casco Doina* Numele, Prenumele: Casco Doina În calitate de: director
Ofertantul: SRL Caporaal Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulie,168, ap.18

