

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»  
м. Черкаси

Паспорт якості № 382  
ВИРОБИ МІНЕРАЛОВАТНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ  
Мати Ламельні 35 АФ

Дата виготовлення: 01.02.2022

Номер партії: 382

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010, зміна №1-5, Мати Ламельні 35 АФ	Фактично встановлено
Геометричні розміри:		
Довжина, мм	8000 $\pm$ 2 %	8000
Ширина, мм	1200 $\pm$ 1,5%	1200
Товщина, мм	30 + 15%; -5	30
Густина, кг/м <sup>3</sup>	понад 30 до 45 включ.	35
Теплопровідність Вт/(м·К), не більша, за температури (298 $\pm$ 5) К	0,040	0,039
Стисливість під навантаженням 2000Па, %, не більше	40	17
Вологість, % за масою, не більше	1,0	0,1
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	4,5	2,6

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам  
ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010, зміна №1-5, марці Мати Ламельні 35 АФ

Дата видачі паспорта: 01.02.2022

Начальник ВЛ ВТК \_\_\_\_\_

Мати необхідно зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають їх від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в захищеному стані під навісами на підкладках або піддонах. Гарантійний термін зберігання мати 6 місяців від дня виготовлення.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання мати перед використанням необхідно перевірити на відповідність їх вимогам ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010, зміна №1-5 і можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності.

