



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008376-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil pînă la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAArticole liniare (pervazuri) din aluminiu, pentru exterior, marca comercială "Alutech".
Contract Nr. 375E din 26.12.2012 cu OOO "Алютех Инкорпорейтед", Bielorusia.

Codul NCM

7610

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 22233-2001 pct.5.2.1, 5.2.3, 4.1, 5.3, 5.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Алютех Инкорпорейтед", Bielorusia.

Codul țării

BY

SOLICITANT

"ACONITRA" SRL, str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1007600076597

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0138 din 16.04.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 138 din
16.04.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023; Raport de
încercări Nr. 281/11 din 04.04.2018 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA
"MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6
(șase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 366 din 19.06.2014.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006906



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008378-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil pînă la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAArticole liniare (pervazuri) din PVC, pentru interior, marca comercială "BRUSBOX".
Contract Nr. 13-01/15-05 din 13.01.2015 cu OOO "BRUSBOX", Federația Rusă.Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30673-99 pct. 5.2.1, 5.2.3, 4.5, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

OOO "BRUSBOX", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"ACONITRA" SRL, str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1007600076597

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0139 din 16.04.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 281/12 din 04.04.2018 eliberat de
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic
Nr. 139 din 16.04.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6
(șase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 366 din 19.06.2014.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006908



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/IEC 17065
OCpr-001



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002143-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil pînă 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de poliolorură de vinil (PVC), cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 30674-99.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30674-99 p.p. 5.2.2, 5.3.1, 5.3.3, 8.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări: Nr. 06/C-1 din 25.04.2018, Nr. 06/C-2 din 25.04.2018, eliberate de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 002143



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002144-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil pînă 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de policlorură de vinil (PVC), cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform 30970-2002.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30970-2002 p.p. 4.2.2, 4.3.2, 7.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Raport de încercări Nr. 06/C-2 din 25.04.2018, eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002145-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de aluminiu, cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 21519-2003.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 21519-2003 p.p. 4.2.2, 4.3.3, 4.8, 4.9, 7.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 06/C-3 din 25.04.2018, eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002146-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de aluminiu, cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 23747-88.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
GOST 23747-88 p.p. 2.2.12, 2.5, 2.6, 5.2; GOST 21519-2003 p.4.3.3.
HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 06/C-3 din 25.04.2018 eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 002146



PENTRU
CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Melnic L.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008766-18

Data emiterii: 09 octombrie 2018

Valabil pînă la: 09 octombrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile și accesorii din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A,
marca comercială "Monblan NORD".

Contract Nr. 15-6/2016 din 15.06.2016 cu ИООО "Винктех-Трейд", Republica Belarus.

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4 - 5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

COOO "СТЛ Экструзия", Republica Belarus

Codul țării

BY

SOLICITANT

"PROFALEX - COM" R.R.L.,
str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1009600030687

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0533 din 08.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 886 din 03.10.2018, eliberat
de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS. mun. Chişinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. I.Î-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 329/6 din
05.10.2018, eliberat de I.Î din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. I.Î-101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 533 din 27.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon",
mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 637 din 04.04.2016.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 005906



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tâmplării - 1 m. L.
marca comercială „Monblan NORD”
data fabricării: 02. VI. 2018
cantitate produs: 13 462 . 0 m. L.

Solicitant: „PROFALEX-COM” SRL st Zelinski nr.36-4 m.Chișinău R. Moldova

Producător: ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ ” , Republica Belarus

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 886 din 28.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Movileni , 77 m.Chișinău R. Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0533 din 27.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.2.6 ,pct. 5.3.1
„Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12 , pct.7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 /2017 din 16.01.2017/;
Șubler tip ШЦ-1/ certificat de etalonare nr. E 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;
Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;
Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;
Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 70 %



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 01.10.2018

Data finisării încercărilor: 03.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 886

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la întindere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,9	37,7	37,2	37,6
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmflături	Crăpături și umflături lipsesc			Crăpături și umflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil pentru timplării m.c. „Monblan NORD” prezentate de către „PROFALEX-COM” SRL mun. Chișinău R.Moldova producător ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ ” , Republica Belarus

după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. Cî ICȘC „INCERCOM” Î.S.
- 3 „PROFALEX-COM” SRL

Conducătorul Cî ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele Încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S. este strict interzisă.

Raport de încercări
Nr. 329/6 din 05.10.2018

Agentul economic

**"PROFALEX - COM" R.R.L., N. str. Zelinski, 36/6,
ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din PVC, pentru tîmplării, marca comercială
"Monblan NORD".**

Producător

ООО "СТІ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 329 din 04.10.2018, Act de prelevare Nr. 0533/1
din 27.09.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon**

Prezentat de către

Guțu M. - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

329-6

Data receptiei

04.10.2018

Data încercărilor

05.10.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.12
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.27
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	126	126
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	11.4	12.5


Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executar încercări**Șef Laborator****Prisac Victoria**


/nume, prenume/



/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/



/semnătura/



Solicitant: "PROFALEX - COM" R.R.L.,

str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Denumirea produsului: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru timplării, clasa A, marca comercială "Monblan NORD".

Producător: ООО "СТЛ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus

Prelevarea probelor: GOST 30673-99

Identificarea conform: GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Denumirea parametrilor verificați	Cerița DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000+35mm	5.2.1	6020	6010	6030
			M-6020		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,1
			M-0,1		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimei profilului.	5.2.5	1	1	1
			M-1		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A: min 3,0 mm	4.4 tab. 1	3,1	3,01	3,1
Grosimea pereților exteriori de față			3,0	3,05	3,0
Grosimea pereților dosiți	min 2,5 mm		2,52	2,51	2,5
			2,53	2,55	2,5
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,1	+0,01	0,1
			0,0	+0,05	0,0
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,02	0,01	0,0
			+0,03	+0,05	0,0
Marcarea: pct. 5 Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct. 8 În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0, 8 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

- Panglică de măsurat tip.PSY3K, 0-5 m, B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
- Șubler tip. IIII-I, 0-125mm, B/V nr. 3.4.53-1634 din 13.07.2018.
- Micrometru tip. MK, 0 25mm, B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru timplării, marca comercială "Monblan NORD", supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către experții "CertMatCon" Guțu Maria

În prezența Dimin Alexandru

1 exemplar - CertMatCon
1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate