

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1749803247098 din 13.06.2025						
Obiectul achiziției: Ascensor pentru transportarea pacienților cu brancarde și pasageri						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1						
Lucrări de demontare a ascensorului existent, lucrări de montare și reglare a ascensorului nou în blocul chirurgical a IMSP SR Cahul	NIKAN 5000MR	Republica Moldova	NIKAN Company SRL	Conform caietului de sarcini	Demontarea ascensorului vechi, capc. de ridicare 500 kg, la 4 statii, H a putului 15m Ascensor complet echipat pentru pacienti montat in institutiile medicale cu capacitatea de ridicare de 1275 kg viteza nominala la 1 m/s, 4 statii/5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor. panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor. Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, podeaua speciala rezistenta la uzura,/ usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100x2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile. Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina, sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare cu display LCD si sistem limitat de acces la fiecare etaj, ventilare fortata in cabina, dimensiunile cabinei 1250x2200x2150 mm. Pregatirea setului de documente necesare pentru, darea in exploatare a ascensorului Montarea in put a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, la 4 statii / 5 usi, inaltimea putului 15m. Lucrari de reglare si masurari electrice Verificarea circuitului intre prizele si elementele legate la pamint Masurarea impedantei circuitului " faza-ntJl" Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la I kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor.	
Total lot 1						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **NICOLAEV Pavel** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LIFTMONTAJ SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 6/2**