

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C008427-18

Data emiterii: 11 mai 2018

Valabil pînă la: 11 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Foi flexibile pentru hidroizolații, substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue,  
tip: "Wigofol 100", "Strotex Al 90", "Strotex 1300 Toples", "Strotex 1300 Basic",  
"Strotex AC 140".

Contract Nr. 02/05/2014 din 05.05.2014 cu "Wigolen" S.A., Polonia.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 13984:2014; SM EN 13859-1:2015; SM EN 13859-2:2015.

PRODUCĂTOR

"Wigolen" S.A., Polonia.

Codul NCM  
3921  
5903

SOLICITANT

"EXPRES LINIA" S.R.L.,  
str. Studenților, 7/10-8, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
PL

Codul IDNO  
1003600092375

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 035 din 10.05.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la  
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 286/7 din 03.05.2018, eliberat  
de L1 din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de  
acreditare Nr. L1 - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";  
Declarațiile de performanță Nr. 010-CPR/2015 din 12.10.2015, Nr. 002-CPR/2016 din 26.08.2016,  
Nr. 001-CPR/2015 din 15.09.2015, Nr. 016-CPR/2015 din 26.11.2015, eliberate de "POLSKIE  
CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI" S.A., Polonia, notificat cu Nr. 1434.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform  
legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 956 din 04.05.2018.

Ținătorul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 0069



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția stăruitorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON” informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea Certificatelor se pedepsește conform legislației





**Raport de încercări**  
**Nr. 286/7 din 03.05.2018**

**Agentul economic**

**"EXPRES LINIA" S.R.L., str. Studenților, 7/10-8,  
 mun. Chișinău, Republica Moldova**

**Solicitant**

**OC "CertMatCon".**

**Denumirea produsului**

**Membrană și folie hidroizolantă pentru acoperisuri.**

**Producător**

**"Wigolen" S.A., Polonia.**

**Documente de însoțire**

**Cererea Nr. 286 din 02.05.2018, Act de prelevare Nr. 035/1 din  
 25.04.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon  
 Guțu M. - Expert OC CertMatCon**

**Prezentat de către**

**1,0 kg**

**Canțitatea/masa probei**
**Numărul de laborator al probei**

**286/7**

**Data receptiei**

**02.04.2018**

**Data încercărilor**

**03.04.2018**

**Documente normative**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;  
 HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3**

**Scopul încercărilor**

**Certificare**

**Condițiile de încercare**

**U=73%, T= 23.4 C°**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.41
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.30
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	155	127
A <sub>eff</sub> Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	13.9	11.9

**Declarație de conformitate:**

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

**Executor încercări**

**Prisac Victoria**

/nume, prenume/


 /semnătură/

**Șef LI**
**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


 /semnătură/