



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. A. Pușkin, 52A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT

de corespundere a rețelei electrice de transport, de distribuție sau a centralei electrice

1. Agentul economic (proprietarul) PF Mărgineanu Gabriel Vitalie,
mun.Chișinău, or.Codru, str.Bujorilor 50.
denumirea, adresa juridică, tel
Centrală Fotovoltaică, Centru pentru dezvoltarea Zonei Ramsar "Nistru de Jos"
r-nul Ștefan Vodă, s. Cioburciu, 9019.
denumirea instalației, adresa amplasării
2. Reprezentantul împuternicit al agentului economic Gabriel Mărgineanu
funcția, numele, atribuția
3. Proiectul instalației este elaborat de SRL "ANDRA Electro-Service", Certificat
nr.1003600135649 din 11.09.1997, proiect 04/2020-AEES, coordonat cu Î.C.S. "Premier Energy
Distribution" S.A. la 14.07.20.
denumirea instituției, rechizitele autorizației, licenței; coordonarea proiectului, data coordonării
4. Executantul instalației electrice este SRL "ANDRA Electro-Service"
Prsoana fizică/agentul economic
electricianul autorizat Andrei Cojocaru nr. autorizației 3027 valabilă până la 26.12.2022
numele, prenumele
5. Parametrii * instalației electrice: Centrală electrică fotovoltaică, P = 5 kW, U = 380 V;
Aparatul de protecție (tipul): BA 47-63 - 3P -B10 A, I_{no.aparat} 10 A; I_{scurt circuit} 293 A
DC: Siguranță fuzibilă (tipul): 3xCH10gPV 10x38, I_{no.aparat} 16 A; I_{disj (fuzibil)} 16 A, I_{scurt circuit} conform
datelor producătorului
6. Procesele-verbale de măsurări și încercări din 23.07.20 sunt întocmite de către Laboratorul
electrotehnic SRL "ANDRA Electro-Service" Autorizația Nr. 090, valabilă până la 21.11.2020,
șeful laboratorului Vasile Cojocaru.
PV nr. 23/07-20-1 – Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor
secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea pînă la 1000V din 23.07.2020.
PV nr. 23/07-20-2 – Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ cu aparatul M416 din
23.07.2020
PV nr. 23/07-20-3 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile
legate la ea din 23.07.2020
PV nr. 23/07-20-4 – Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la
pământ din 23.07.2020
7. Alte documente prezentate:
Act de recepționare a lucrărilor de montare nr. 20/07-20 din 27.07.2020
Act pentru lucrările latente nr. 20/07-20 din 27.07.2020
8. Documentația tehnică Corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.
corespunde, nu corespunde
9. S-au depistat următoarele neajunsuri și încălcări ale cerințelor DNT.
Nu au fost depistate

Concluzie. Instalația electrică _____ corespunde documentelor normativ tehnice
corespunde nu corespunde documentelor normativ tehnice (DNT)

Serviciul Teritorial Căușeni

Inspector superior

Vladislav Bulgari

Actul este înregistrat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,

Departamentul supraveghere energetică cu nr. 176 din 31.07.2020

* Este obligatorie menționarea următoarelor parametri pentru:
L.E.E. - Tipul L.E. _____; Tensiunea L.E. _____ kV; Puterea protectată L.E. _____ kW; Lungimea _____ km; Tipul conductoarelor _____ și S. _____ mm²; Tipul pilonilor _____ și Nr. de prize _____; Nr. de prize de pământ repetate _____ distanța între prizele repetate la pământ _____ R prize
pământ _____ Ω; Numarul intersecțiilor L.E. cu _____; Suspendare comună cu L.E.A. _____; Tip aparat de protecție _____ Inom _____ A; Isolație capatul L.E.A. _____ A; Pierderi de tensiune (conform protecției) _____ V
L.E.E. - Tipul PT _____; Nr. Puterea transformator de forță _____ kVA; Tensiunea _____ kV; Schema conectării bobinelor _____; Aparat protecție U=10 kV, tip _____, Inom _____ A; R prizei pământ _____ Ω; R prizei de pământ Transformator de forță _____ Ω; Sistemul de răcire a
Transformatorului _____

Actul se perfectează în două exemplare: 1 - pentru agentul economic; 2 - pentru Departamentul supraveghere energetică de stat al ANRE.