

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Denumirea licitației: Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2026, nr. 21533163 din 29.12.2025, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1766994834976 Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", mun.Chisinau, str.Aleco Ruso 11.				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1			
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862 , numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015

50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2025	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838 , numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMM -100/2 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015

50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a dispozitivului de ridicat mărfuri model JNSPRING SJD1-3 1000/2 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373 , numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr.de înregistrare 10448 , numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr.de înregistrare 10448 , numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascencorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015

50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10449 , numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10449 , numărul de stații - 9, anul instalării 2023, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10552 , numărul de stații - 9, anul instalării 2024, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 10552 , numărul de stații - 9, anul instalării 2024, coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2015
50750000-7	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2026	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP 1000/1 (nr. de înregistrare 10792 , numărul de stații - 4, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP 1000/1 (nr. de înregistrare 10792 , numărul de stații - 4, anul instalării 2025, coeficient complicație – 1.2, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor;
TOTAL:				

Semnat: _____ **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Administrator "GRAND LIFT" SRL**, Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.