




## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, **ENDRESS GROUP ROMANIA S.R.L.**, cu sediul în Bocsa, str. Medresului, nr. 17, jud. Caras - Severin in calitate de producator, declarăm pe propria răspundere ca produsul:

<b>Denumire:</b>	<b>GRUP ELECTROGEN STATIONAR</b>
<b>Tip:</b>	<b>ESE 150 TBI , serie .....</b> <b>Marca comerciala</b> 

este in conformitate cu cerintele esentiale din urmatoarele directive si standarde:

1. Directiva 2006/42/CE – directive masini;
2. Directiva 2006/95/CE – cu referire la joasa tensiune a echipamentelor;
3. Directiva 2000/14/CE (modificata de Directiva 2005/88/CE) – referitor la nivelul de zgomot emis de echipamente;
4. Directiva 2004/108/CE – privind compatibilitatea electromagnetica;  
Inclusiv modificările și completările ulterioare.
5. Directiva 97/68/CE( modificata de Directivele 2004/26/EC si 2006/105/EC) privind nivelul emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoarele cu combustie interna, fara destinatie rutiera.

<b>Standarde:</b>	
Securitate:	SR EN 8528-13:2016
CEM:	1. SR EN 55012:2008+A1:2010
	2. SR EN 55014-1:2007+A1:2009 +A2/2012
	3. SR EN 61000-3-2:2015
	4. SR EN 61000-3-2:2006A1:2010 + A2:2010
	5. SR EN 61000-6-3:2007+A1/2011
Zgomot:	SR EN ISO 3744:2011

Carcasa generatorului este proiectata si dimensionata pentru amplasarea in exterior fiind protejata la intemperii.

Nivelul de putere acustica masurat: L wA = 90 dB(A)

Nivelul de putere acustica garantat: L wA = 95 dB(A)

Nivelul de presiune acustic Lp = 70 dB(A) masurat la 7

Echipamentul corespunde cerintelor Directivei 2000/14/CE, anexa VI

In cazul modificarii produsului fara acordul producatorului, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Director Tehnic

BOCSA, str. Medresului 17, Tel.: 0040.255.227.825; Fax: 0040.255.227.828 . BUCURESTI: km 16 A1 – Ciorogarla, Sos. Bucuresti, Nr. 108; Tel.: 0040.21.350.09.95; Fax: 0040.31.817.66.08. E-mail: [office@endress-group.ro](mailto:office@endress-group.ro);

Web: [www.endress-group.ro](http://www.endress-group.ro)