

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21418687 din 15.05.2025

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7
Aparate de aer condiționat	Conditionere Kaisai-FLY	Polonia	Kaisai	Aparat de aer condiționat 9000 BTU – 25 buc (pentru încăperi până la 25 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Agent frigorific: R32, R410A; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dehumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +40°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *SEER: ≥ 6 *SCOP: ≥ 4 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.	Aparat de aer condiționat 9000 BTU – 25 buc (pentru încăperi până la 25 m²) KWX-09KRH *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului:DC- INVERTER; *Agent frigorific: R32; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dehumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +50°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -25°C; *SEER: = 7.0 *SCOP: = 4.1 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.	

				Aparat de aer condiționat 12000 BTU – 27 buc (pentru încăperi până la 35 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Capacitatea de răcire: 12000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410A; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014;	Aparat de aer condiționat 12000 BTU – 27 buc (pentru încăperi până la 35 m²) KWX-12KRH *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului:DC- INVERTER; *Agent frigorific: R32; *Capacitatea de răcire: min.12000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +50°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -25°C; *SEER: = 6.5 *SCOP: = 4.1 *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.
				Aparat de aer condiționat 18000BTU – 4 buc (pentru încăperi până la 50 m²) *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului: INVERTER; *Putere: 18000BTU/h; *Agent frigorific: R32, R410; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +43 °C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -20°C; *Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM	Aparat de aer condiționat 18000 BTU – 4 buc (pentru încăperi până la 50 m²) KWX-18KRH *Climatizor iarnă-vară; *Sistem de condiționare a aerului:DC- INVERTER; *Agent frigorific: R32; *Capacitatea de răcire: min.9000BTU/h; *Tip unitate: split de perete; *Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; *Clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; *Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; *Garanție: min 24 luni; *Temperatura exterioară la răcire: max. +50°C; *Temperatura exterioară la încălzire: min. -25°C; *SEER: = 7.4 *SCOP: = 4.0

				nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014;	*Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior: în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot”, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei 142