

Aprobat:

Director SRL "Chișinău-gaz"

Ruslan SACA _____

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 01 din 28.11.2025
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea reguletoarelor de presiune.*

Numărul: **CG-17BC/2026;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

1. Descriere generală, Informații:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate:	un. de măsură	C-te	Dimensiuni - distanța între flanșe, mm	Valoarea presiunii min. de intrare, Mpa (bar)	Valoarea presiunii max. de intrare, Mpa (bar)	Debit conform pasaport, m3/h	Presiunea de ieșire, MPa	DN intrare	DN ieșire
1	Regulator de presiune (Pi / Pm)	buc.	9	min. 280 mm. - max. 510 mm.	0,3 (3)	1,2 (12)	500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 7100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,3 Mpa - 0,005 Mpa	50	50
2	Regulator de presiune (Pi / Pm)	buc.	1	min. 280 mm. - max. 510 mm.	0,3 (3)	1,2 (12)	500 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 19000 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,3 Mpa - 0,005 Mpa	80	80
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	32	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 25 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	8	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	15 sau 20	20 sau 25
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	31	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 50 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
6	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	192	min. 110 mm. - max. 140 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 10 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	6	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 100 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	20	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	42	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25

							<i>puțin de, la parametrii maximi)</i>			
11	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	6 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 120 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	20 sau 25	20 sau 25
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	10	min. 220 mm. - max. 270 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 960 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	50	50
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	16	min. 160 mm. - max. 270 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	50	50
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	7	min. 160 mm. - max. 270 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	100 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 500 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	50	50
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1	min. 110 mm. - max. 200 mm.	0,05 (0,5)	0,6 (6)	42 (min. - la parametrii minimi de lucru) - 250 (nu mai puțin de, la parametrii maximi)	0,005 Mpa - 0,0015 Mpa	50	50

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: *livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.*
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Regulatele de presiune trebuie să fie noi, fără exploatare anterioară și fără componente reconstituite;
- Trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile în sectorul distribuției gazelor natural;
- Regulatele trebuie să fie însoțite de documentația tehnică necesară, care să ateste conformitatea acestora pentru exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pașaportul etnic, cât și confirmarea parametrilor tehnici solicitați.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestrul asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrie în p. 20 a Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-17BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferitate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulator de presiune (Pi / Pm)	buc.	9						
2	Regulator de presiune (Pi / Pm)	buc.	1						
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	32						
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	8						
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	31						
6	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	192						
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	6						
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	20						
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	42						
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1						
11	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1						
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	10						
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	16						
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	7						
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.	1						
Total:			377	x	x	x			x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea reglatoarelor de presiune**; Numărul: CG-17BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator de presiune (Pî / Pm)	buc.					
2	Regulator de presiune (Pî / Pm)	buc.					
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
6	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
11	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	buc.					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____; Ofertantul: _____ Adresa: _____