

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1582-21

Pagina 2 din 2

agregate pentru beton, tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 4/16 mm,
cariera Vasilcău SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexa au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 12.03.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera			
			Performanțe declarate/ sorturi			
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 4/16
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _{C80/20}	G _{C80/20}	G _{C90/15}
	Modulul de finețe a agregatului fin		CF 3,1	-	-	-
	Forma agregatului grosier	SI	-	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ_{rd}	2,63	2,48	2,50	2,60
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ_{id}	1,47	1,38	1,41	1,37
Puritate	Conținutul de elemente cochilifere în agregat grosier, %	SC	-	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀
	Părți fine, %	f	F ₁₀	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
	Calitatea părților fine	MB	MB4	-	-	-
Rezistența la fragmentare/sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	-	LA ₂₀	-
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 2,0	WA ₂₄ 2,0	WA ₂₄ 1,7
Durabilitatea față de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet-sort 10-14, %	MS	-	-	MS ₁₈	-
Natura rocii	Agregat natural neconsolidat, cremene, gresie, cuarț, calcar.					

Conducătorul organismului

E. Oprea

E.Oprea

№ 00023



Copie fidelă

Conducătorul CC

[Signature]