Anexă la anunțul de participare

SCHIȚA ȘI PARAMETRI TEHNICI A PILONILOR

Pilonul	Marca pilonului	Grosimea peretelui de beton, mm		Mărimile geometrice					Momentul calculat de îndoire	Volum	Masa
				L	A	H	d	D			
		Capul pilonului	Baza pilonului	m	m	m	mm	mm	кН/m	M^3	kg
											
	СК 120-10	70	100	12,0	2,0	10,0	220	391	100	0,708	1860
	СК 120-15	70	100	12,0	2,0	10,0	220	391	150	0,708	1860
	СК 135-15	70	100	13,5	2,1	11,4	220	412	150	0,85	2100
	СК 135-10	70	100	13,5	2,1	11,4	220	412	100	0,85	2100