

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1785827655904 din 12.08.2026</u> (21663075 din 04.08.2026)
Obiectul achiziției: <u>achiziționarea Serviciilor de deservire a climatizatoarelor</u>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de deservire a climatizatoarelor 9000-12000 BTU	Servicii de deservire a climatizatoarelor or 9000-12000 BTU	MD	SRL NELDIRO	Verificări primare - Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă; - Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior; - Pierderi vizibile de agent frigorific; - Stare sistem filtrare unitate internă; - Stare sistem drenaj condens; - Stare traseu și izolație frigorifică; - Stare elemente fixare – console unitate	Verificări primare - Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comandă; - Temperatura recomandată de funcționare interior/exterior; - Pierderi vizibile de agent frigorific; - Stare sistem filtrare unitate internă; - Stare sistem drenaj condens; - Stare traseu și izolație frigorifică; - Stare elemente fixare – console unitate

				- curățare evaporator unitate internă; - curățare carcasa unitate internă; - curățare condensator unitate externă; - curățare carcasa unitate externă; - verificare conexiuni electrice; - verificare și curățare electroventilator unitate internă, dacă este cazul; - verificare și curățare electroventilator unitate externă, dacă este cazul; verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea	- curățare carcasa unitate internă; - curățare condensator unitate externă; - curățare carcasa unitate externă; - verificare conexiuni electrice; - verificare și curățare electroventilator unitate internă, dacă este cazul; - verificare și curățare electroventilator unitate externă, dacă este cazul; verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea
--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga nr.50