



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ
www.moldavcable.com
3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Силовой кабель АПвБШп 4 х 95 мм (N)- 1

партия № 33

длина м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин	изоляции	не менее 0,98 мм	<u>1,38</u>
	оболочки	не менее 1,69 мм	<u>2,01</u>
	поясной изоляции	не менее 0,60 мм	<u>1,13</u>
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 0,320 Ом/км	<u>0,314</u>
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 150 МОм · км	<u>3660</u>
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	19 кВ	<u>всперш.</u>
	по категории ЭИ-1	3,5 кВ	<u>всперш.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16-705.499-2010

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата 01, 2025г.



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ
www.moldavcable.com
3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Система менеджмента качества соответствует ТСОИСТ Ф ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № ВУ СМЗ-МБ.ФК.14. 00309

Силовой кабель АПвБШп 4 х 50 мм (N) - 1

Барабан № 36

длина м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин	изоляции	не менее 0,80 мм	<u>1,34</u>
	оболочки	не менее 1,69 мм	<u>2,10</u>
	поясной изоляции	не менее 0,60 мм	<u>1,82</u>
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 0,641 Ом/км	<u>0,640</u>
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 150 МОм · км	<u>4290</u>
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	18 кВ	<u>всперш.</u>
	по категории ЭИ-1	3,5 кВ	<u>всперш.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16-705.499-2010

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата 01, 2025 г.





ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ
www.moldavcable.com
3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Силовой кабель АПвБШп 4 х 120 мм (N)- 1

партия № 34

длина — м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин	изоляции	не менее 0.98 мм	1.79
	оболочки	не менее 1.69 мм	2.24
	поясной изоляции	не менее 0.70 мм	1.28
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 0.253 Ом/км	0.252
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 150 МОм · км	3940
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	20 кВ	всерьез.
	по категории ЭИ-1	3,5 кВ	всерьез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16-705.499-2010

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата 02, 2025г.



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ
www.moldavcable.com
3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат соответствия: № RU СМС-МЕД.001.14.00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Силовой кабель АПвБШп 4 х 70 мм (N) -1

Барабан № 32

длина — м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин	изоляции	не менее 0.89 мм	1.24
	оболочки	не менее 1.69 мм	1.85
	поясной изоляции	не менее 0.70 мм	1.42
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 0.443 Ом/км	0.438
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 150 МОм · км	3220
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	19 кВ	всерьез.
	по категории ЭИ-1	3,5 кВ	всерьез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16-705.499-2010

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата 02, 2025 г.





Силовой кабель АПвБШп 5 х 16 мк (N, PE) - 0,66

партия № 35

длина — м

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка размеров толщин	изоляции	не менее 0,44 мм	0,68
	оболочки	не менее 1,43 мм	1,61
	поясной изоляции	не менее 0,50 мм	0,98
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 1,91 Ом/км	1,88
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 150 Мом · км	3120
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	12 кВ	выдерж.
	по категории ЭИ-1	3 кВ	выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16-705.499-2010

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата 02, 2025г.

