


ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008533-18

Data emiterii: 06 iulie 2018

Valabil pînă la: 26 mai 2020

EN SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON-mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane: B7,5 (M100) F50 W2; B10 (M150) F50 W2; B12,5 (M150) F50 W6; B15 (M200) F50 W6; B20 (M250) F200 W10; B 22,5 (M300) F200 W12; B25 (M350) F200 W12; B30 (M400) F200 W12; B35 (M450) F200 W6; B40 (M550) F300 W6; B45 (M600) F300 W6; B50 (M700) F300 W6,
fabricate în conformitate cu cerinţele GOST 7473-94.

Codul NCM
3824

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii",
GOST 7473-94 pct. 4.2; GOST 26633-91 pct. 1.3.2-1.3.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "Beton Lux" SRL, str. Constructorilor, 7, or. Vatra,
mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1005600028042

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0121 din 05.07.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. OCpr-049 11 A007369-17 din 26.05.2017; Rapoarte de încercări Nr. 444/2018, 444-1/2018, 444-2/2018, 444-3/2018, 444-4/2018 din 25.06.2018, eliberat de către Centrul de Încercări betoane din cadrul SA "Lafarge Cement (Moldova)" ÎS, mun. Chişinău, str. Vadu lui Vodă, 21/1; certificat de acreditare Nr. LÎ-066 din 12.02.2018 valabil pînă la 21.07.2020; Raport de încercări Nr. 162/8 din 11.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supragerare se va efectua o dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 419 din 04.09.2014.
Amendament la certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 11 A007369-17 din 26.05.2017.

Seria A Nr. 0050



Conducătorul OC

Puha-I.



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007401-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș pentru lucrări de construcții concasat fracția 5-20 mm., M 800 F50;
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NM MD

2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3.1, 4.4.2 tab.5; pct.4.5 tab.7; pct. 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s.Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: Sector de prelucrare, s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0240 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 273/9 din 05.05.2017, Nr.273/6 din 07.04.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat


Seria A: N: 0059

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000934

Data emiterii: 18 mai 2017

Valabil pînă la: 18 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar M400, M600 fr. 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm,
fabricată conform GOST 8267-93
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.7; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuţi, rl. Străşeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuţi, rl. Străşeni

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.20/c-2, Nr.20/c-3, Nr.20/c-4 din 18.04.2017, eliberate de L.Î.
al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,
valabil pînă la 27.05.2018; Nr.1216 din 03.03.2017, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064,
mun. Chişinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.31 din 15.05.2017, eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la şase luni
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

VIZITIU

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007401-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș pentru lucrări de construcții concasat fracția 5-20 mm., M 800 F50;
fabricat conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3.1, 4.4.2 tab.5; pct.4.5 tab.7; pct. 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s.Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: Sector de prelucrare, s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0240 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 273/9 din 05.05.2017, Nr.273/6 din 07.04.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producătorul și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Centrul de Încercări

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 273/6 din «07.04.2017»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 05.04.2017

Data finisării încercărilor: 07.04.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr. 273/6

nr	Denumirea indicatorilor	U/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristici le încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ pentru caracteristici le încercate	Indicatorii reali
1	Densitatea în stare uscată	Kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	-	1360
2	Compoziția granulometrică: Rest pe sita Total – numitorul	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct.4. 3	max: 0,5	0
		%	20			max : 10	0
		%	15			-	11,72
		%	12,5			30-80	19,09/ 30,81
		%	10			-	21,99/ 52,80
		%	7,5			-	28,76/ 81,56
		%	5			90 -100	15,26/ 96,82
%	< 5	max: 10	3,18				
3	Marca după rezistența la sfărâmare	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	400- 1000	M,,800”
4	Conținutul de granule sfărâmițate	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.3.1	GOST 8269.0-97 pct. 4.4	min: 80	90
5	Conținutul granulelor de roci moi	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.5	GOST 8269.0-97 pct. 4.9	max 10	5,0
6	Conținutul de particule prăfoase	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5	max: 1	1,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului:

Pietriș concasat pentru lucrări de construcții producător : SRL „GOIANA PETR CO”
Sector de prelucrare s. Goianul Nou m. Chișinău Moldova după caracteristicile verificate
corespund cerințelor GOST 8267-93 pct.4.2; pct.4.3.1; pct.4.4.2 ; pct. 4.5; pct. 4.7; M „800”.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:


1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SRL „GOIANA PETR .CO”

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampiliei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” Î.S. este strict interzisă.



Mornealo N
Coreni N .

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007395-17

Data emiterii: 02 iunie 2017

Valabil pînă la: 02 iunie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Pietriş pentru lucrări de construcţii neconcasat fracţia 40-70 mm., M 800 F50;
fabricat conform cerinţelor GOST 8267-93.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii";
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.4.2 tab.5; pct.4.5 tab.7; pct. 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s.Goianul Nou, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Producere: cariera "Cruglic", r-ul Criuleni, Republica Moldova.

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1002600032899

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0239 din 01.06.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 273/9, Nr.273/11 din 05.05.2017,
eliberate de către Centrul de Încercări ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat
de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 169/10 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019,
eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către
producătorul şi asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 761 din 30.03.2017.

Seria A Nr. 005311 Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informaţii pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei



Data începutului încercării: 10.04.2017

Data finisării încercărilor: 04.05.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	-	1350
Compoziția granulometrică	%	80	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0,0
	%	70			Max 10	2,10
	%	50			30-80	34,76/36,86
	%	40			90-100	52,77/89,63
	%	<40			-	10,37
Duritatea	-	-	GOST 8267-93 pct. 4.4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	Conform tab.5	M,,800"
-pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				11,94
Conținutul de granule plate și aciculare	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.3.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.7	-	12,73
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.7	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	Max 1	0,60
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.7	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	Max 0,25	0,0

Concluzie: Pietriș neconcasat prezentat de SRL „Goiana Petr.Co” după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 8267-93.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul

/specialist/ Buzadji S.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Goiana Petr.Co”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „CertMatCon” SRL

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS.
Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

