

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755265403317 din 15.08.2025.
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -agent termic R32. -Nivelul de zgomot al blocului interior va este de 22-47 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi,	CE

				-Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalică – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 3 AAC or.Chișinău, str.Columna. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 3 AAC or.Chișinău, str.Columna. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	
Lot 2 Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32.	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: Clasa A++ în regim de răcire (SEER), Clasa A+ în regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -agent termic R32.	CE

				-Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani. -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea și instalarea a : 1 AAC or.Bălți, 1 AAC rn. Orhei, sat. Curchi, 1 AAC or.Chișinău str.Columna. Total 3 AAC. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	-Nivelul de zgomot al blocului interior 22 – 47 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani. -Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica – 3 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea și instalarea a : 1 AAC or.Bălți, 1 AAC rn. Orhei, sat. Curchi, 1 AAC or.Chișinău str.Columna. Total 3 AAC. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	
Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C;	Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: Clasa A++ in regim de răcire (SEER), Clasa A+ in regim de încălzire (SCOP); -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C;	CE

				-interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 5 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 1 AAC or. Chișinău str. Uzinelor. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile.	-interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; -Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 22-47 db. -Garanție + deservire post instalare: 3 ani -Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 5 m (corob). -Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite și instalarea aparatelor de aer condiționat noi. Prețul va include livrarea, demontarea și instalarea a 1 AAC or. Chișinău str. Uzinelor. - Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra și instala bunurile achiziționate în termen de până la 30 zile	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.