

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1575633261658</a> din 06.12.2019
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipamente de răcire și de ventilare</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/ servicii</b>						
425000 00-1	<b>Instalații de climatizare</b>	<b>Unitatea interioară UPA251b</b>	<b>Italia</b>	<b>TECNAIR LV</b>	conform caietului de sarcini	<b>Date caracteristice unități interioare:</b> <b>Cantitate:</b> 2 buc <b>Tip unitate:</b> CRAC <b>Anul producerii:</b> 2019 <b>Aspirația aerului:</b> Din partea de sus <b>Refularea aerului:</b> Sub podea flotanta <b>Regim de lucru solicitat (room)</b> <b>Temperatura aerului returnabil:</b> 24°C <b>Umiditatea aerului returnabil:</b> 50% <b>Temperatura aerului de refulare:</b> 13°C <b>Ventilator EC:</b> Da <b>Tip Compresor:</b> Inverter <b>EER:</b> 3,78 kW/kW <b>COP:</b> 4,46 kW/kW <b>În caz de deconectarea/conectare</b>	-
						Da	

					<p>avariată de la rețeaua electrică restabilirea funcționalității cu parametri prestabiliți.</p> <p>Funcționarea în grup a climatizatoarelor în vederea asigurării redundanței și uzurii uniforme Da</p> <p>Tensiunea de alimentare: 400V/50Hz/3Ph/N/PE</p> <p>Refrigerant ecologic: R410A</p> <p>Puterea totală de răcire: 29kW</p> <p>Nivelul de zgomot, max: 77 dB(A)</p> <p>Funcționarea la temperatura exterioară: -20°C...+45°C</p> <p>Debit de aer, nominal: 7000 m3/h</p> <p>Viteza fluxului de aer: 2,7 ms</p> <p>Interfața pentru monitorizare de la distanță, încorporată - Original de la Da producător unității de climatizare.</p> <p>Web, SNMP, SNMP trap, Modbus</p> <p>Panel de control - Original de la producător unității de climatizare Da</p> <p>LSD Display</p> <p>Greutatea per unitatea: 295 kg</p> <p>Înălțimea-1990mm, lățimea - 860mm, adâncimea - 872 mm</p> <p>Senzor de temperatură și umiditate externi montarea în Centrul de Date 1 Set</p> <p>Senzor de scurgere a apei cu valvă solenoidală Da</p> <p>Senzor de scurgere a apei externi: 4 buc</p> <p>Încălzitor electric, pentru regim de deumidificare, puterea minimă 6 kW</p> <p>Umidificator, cantitatea de evaporare: 8kg/h</p> <p>Pompa condens (rezistentă la apa fierbinte), puterea de pompare la înălțimea minimă 4m. Da</p> <p>Alimentarea condensatorului din panoul electric încorporat în unitatea centrală Da</p>	
--	--	--	--	--	---	--

		<p align="center"><b>Unitatea exterioară TMC55 (AC) H</b></p>	<p align="center"><b>Italia</b></p>	<p align="center"><b>TECNAIR LV</b></p>	<p><b>Controlul temperaturii ventilatorului condensatorului prin avertizare de prezentă a alarmei</b> Da</p> <p><b>Valva non-retur pe țeava frigorifică</b> Da</p> <p><b>Servomotor 24 V pentru reglarea clapetelor de retur</b> Da</p> <p><b>Conectarea și controlul servomotor 24V</b> Da</p> <p><b>Conectarea la sistemul extern de anti incendiu și oprirea funcționarii la parvenirea alarmei "alarmă de incendiu"</b> Da</p> <p><b>Senzori de incendiu adiționali, optice:</b> 2 buc</p> <p><b>Nivel de filtrare a aerului:</b> M5</p> <p><b>Selectivitatea componentelor în concordanță cu cerințele tehnice al Beneficiarului, confirmate prin Data sheet extras din soft-ul de selectare</b> Da</p> <p><b>original al producatorului echipamentului propus.</b></p> <p><i><b>Date caracteristice unități exterioare:</b></i></p> <p><b>Cantitatea:</b> 2 unitati</p> <p><b>Puterea de răcire, total (+45°C, temperatura condensării +55°C),</b> 41,8 kW</p> <p><b>Nivelul de zgomot, Max</b> 51 dB(A)</p> <p><b>Debit de aer, nominal</b> 13248 m3/h</p> <p><b>Reglarea turațiilor ventilatorului</b> Da</p> <p><b>Materialul carcasei</b> Aluminium</p> <p><b>Numărul de ventilatoare</b> 2 unități</p> <p><b>Dimensiuni fizice</b></p> <p><b>Inaltimea</b>-850 mm, <b>lățimea</b> – 2222 mm, <b>adâncimea</b> - 1046 mm</p> <p><b>Greutatea</b> 120 kg</p>	
--	--	---	-------------------------------------	---	---	--

						<b>Lucrări si alte mentiuni:</b> <b>Demontarea sistemului existent</b> 2 buc <b>Montarea și punerea în funcție a sistemelor noi</b> 2 buc <b>Dare în exploatare</b> Da <b>Garanția sistemului de climatizare</b> 2 ani <b>Asigurarea cu părți componente pe perioada de garanție (consumabile umidificator, filtre,)</b> Da <b>Deservirea tehnică pe perioada de garanție minimum de 4 ori/an</b> Da	
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ciomasu Trifan În calitate de: administrator  
Ofertantul: SC Lerai Grup SRL Adresa: or. Chisinau, str. Bulgara 18