

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-16790833721171 (21086609) _din 31.07.2023 _

Obiectul de achiziției: achizitionarea aparatului de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditionat GWH18AAC seria Bora (18000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Aparat de aer condiționat pentru suprafața de, 50 m2 Putere de răcire, 4.8 K Putere, BTU 18000 Hladagent: R410A Nivel zgomot, dB 25 Accesorii,telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, minim 36 luni	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-18000;- Principalele moduri-răcire/încălzire;- Capacitate de răcire min. - 4800W;- Capacitatea de încălzire min.- 5300W;- Eficiența energetică clasa -A; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB/ exterior -48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM - R 410A. Faza- monofazat; Instrucțiuni în limba de stat Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile -38 luni.	
2.Traseu frigorific	Traseu frigorific					
3.Elemente de fixare	Elemente de fixare					
4.Montarea aparatului de aer conditionat	Montarea aparatului de aer conditionat					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlatan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66