

„02” aprilie 2024

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Mihail BRAGA, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „ANDRONIX-DIN”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Emilian MARGINĂ, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Gazificarea sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul Strășeni”**, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. până la **30 iulie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 25 august 2024.**

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **1 831 638, 41 lei (un milion opt sute treizeci și una mii șase sute treizeci și opt lei, 41 bani) inclusiv TVA** (conform ofertei depuse la achiziționarea serviciilor, în procesul efectuării achiziției de valoare mică).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale și a ridicării topografice a rețelelor de gaze exterioare construite, în format electronic și pe suport de hârtie (scara 1:500).

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe la data semnării și **este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la pct. 1.4. al Contractului.**

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reglatoare

" 08 " 11 2024 an

r-nul Strășeni

**Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în
r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.**

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer sef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrîncean Anton
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău
(denumirea organizației)

**A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu
regulator de presiune, tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reg.;**

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat
(denumirea organizației)
au efectuat * * *

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 09.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an
(luna ,anul) (luna ,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat ,în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fisa tehnica, proiectul de executie a lucrarilor, certificatele de calitate si conformitate a tevii si a utilajului, legitimatia sudorului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.


Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău

Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică:

Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-75x4,3 mm L- 224,0 m.l.;

Ø-63x3,6 mm L- 542,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 386,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 631,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 562,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 12,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 116,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii

(denumirea organizației)

au efectuat

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05 " 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de

presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-63x3,6 mm L- 247,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 285,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 389,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 392,0 m.l.;

Teavă din otel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 4,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 71,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii *** (denumirea organizației)

au efectuat *** (genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău (denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada: începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an (luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " 05 " 2024 an.


Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrașco Ivan
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrîncean Anton
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 1621,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 7,0 m.l.; Teavă din oțel aeriană: Ø-32x3,0 mm L- 4,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii ***
(denumirea organizației)

au efectuat ***
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 08.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei Vidrașco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Ioana Madan

Reprezentantul antreprenorului MARGINĂ EMILIAN
Nr.0726
1a,b,c,g-2a,b,c,d
3a,b,d,o
LUCRARI SPECIALIZATE