

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1573709423576</i>							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire (repetat) – licitație deschisă</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
42512000-8	Lotul nr. 1						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	FVW/VP 33	Italia	CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 1						
	Lotul nr. 2						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	FVW/VP 43	Italia	CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 2						

Lotul nr. 3						
Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	FVW/VP 44	Italia	CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 3						
Lotul nr. 4						
Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW ± 0,5%	FVW/VP 53	Italia	CLINT	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 4						
TOTAL						

Semnat: _____ L.Ș. Nume: ZAGORODNÎI MIHAIL
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
În calitate de: DIRECTOR Ofertantul: SC ECOLUX SRL
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]
Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, № 79/1, ap. 29
Data: "29" 11 2019

inginer Beb D.