

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐
DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☒ V decizie autorității contractante

Nr. 26/4 din 16.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
Localitate	MD-2012, mun. Chișinău
IDNO	1006601000288
Adresa	MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
Număr de telefon	022-24-33-66
Număr de fax	022-24-33-17
E-mail oficial	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ARM tel.: 022-24-33-66 secretariat@rezerve.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicati]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ V Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Generatoare electrice (10-200 kw)
Cod CPV	31100000-7
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755785030668 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21469375/lot/12134201/ Data publicării: 21.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://rezerve.gov.md/ro/content/planul-de-achizi%C8%9Bii-publice-rezervelor-de-stat-%C8%99i-de-mobilizare-al-agen%C8%9Biei-rezerve-2
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:04.04.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._26_.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 176 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	22 aug 2025, 17:42
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Aveti nevoie ca compania care le vinde sa aiba si service autorizat? Daca da, atunci cum trebuie demonstrat asta?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, Vă comunicăm că, conform Anunțului de participare nu este prevăzut dovada existenței unui centru de deservire tehnică autorizat, însă este obligatoriu asumarea angajamentului de către compania care vinde produsul, să înlăture potențialele defecte sau neajunsuri.
Data transmiterii	26 aug 2025, 16:17
Data solicitării clarificărilor	25 aug 2025, 15:48
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1.Просим уточнить, номинал розеток, которые требуется установить на генераторы мощностью 10 Кв. Максимальный ток выработки такими генераторами составляет 22 А, а вы в спецификации указываете 63А и 32А, что является не допустимым. 2.И в позициях 4 и 5 ,Вы указываете ATS , но для генераторов на прицепах ,в системе ATS нет необходимости .Уточните обязательна ли система ATS для данных позиций?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, propunerea dvs referitor la prize, a fost examinată de către Grupul de lucru, fiind actualizată documentația de atribuire. Referitor la ATS, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	28 aug 2025, 16:42

Data solicitării clarificărilor	25 aug 2025, 16:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să clarificați dacă preîncălzirea combustibilului este o cerință obligatorie? Preîncălzirea se utilizează la temperaturi de la -25 grade Celsius și mai jos, nu avem așa ceva în Moldova.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	28 aug 2025, 16:42
Data solicitării clarificărilor	28 aug 2025, 10:09
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimați membri ai comisiei, Referitor la specificația privind încălzirea motorinei pentru generatoarele diesel, dorim să semnalăm că această soluție implică riscuri semnificative de siguranță și nu este recomandată de majoritatea producătorilor consacrați. În practică, se utilizează încălzirea lichidului de răcire, care asigură indirect fluidizarea motorinei și facilitează pornirea la temperaturi scăzute. Această metodă este: Standardizată în industrie Compatibilă cu sistemele moderne de preîncălzire Mai sigură din punct de vedere tehnic și operațional Pentru a asigura conformitatea cu bunele practici și siguranța în exploatare, vă rugăm să analizați posibilitatea modificării cerinței în sensul acceptării sistemului de încălzire a lichidului de răcire, ca alternativă validă și eficientă.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	29 aug 2025, 15:53
Data solicitării clarificărilor	29 aug 2025, 13:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau "PRIME" Va multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, bunurile oferite trebuie să corespundă minim cerințelor solicitate de autoritatea contractantă, respectiv cu puterea nominală și tuturor cerințelor expuse în specificațiile tehnice.
Data transmiterii	1 sept 2025, 16:45
Data solicitării clarificărilor	1 sept 2025, 16:47
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau "PRIME",nu este scris nimic in specificatiile tehnice oferite de dumneavoastra
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, specificațiile tehnice au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, astfel în specificațiile tehnice fiind clar indicată puterea nominală minimă, pentru fiecare lot în parte. În acest context, operatorii economici vor prezenta ofertele în corespundere cu specificațiile solicitate de către autoritatea contractantă.
Data transmiterii	1 sept 2025, 17:04

Data solicitării clarificărilor	2 sept 2025, 08:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Mult stimata autoritate contractanta, va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau "PRIME"?nu este scris nimic in specificatiile tehnice oferite de dumneavoastra
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Autoritatea contractantă a prezentat deja clarificări aferente întrebării respective. În acest context, solicităm respectuos examinarea literaturii de specialitate.
Data transmiterii	2 sept 2025, 09:30

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea specificațiilor tehnice, anunțului de participare și documentației standard.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită - (data 19.09.2025, ora 10:00), pentru lotul nr. 4 au depus oferta 7 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Vec”	1003600133162	Voloșin Grigori Voloșin Nicolai David Veaceslav
2.	SRL „Standard Impex”	1011600008216	Rotaru Vadim
3.	SRL „Emcom E&E”	1011600027451	Oprea Emil
4.	SRL „Am Sisteme”	1010600043517	Mereacre Andrei
5.	SRL „Dalodis”	2005052007649	Larisa Dicusar
6.	SRL „Tehnolider”	1004605005324	Daniel Muntean
7.	SC „Promo Soluții” SRL	1007600051556	Mîrzenco Anatol

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	Lot nr. 4						
	SRL „Vec”	SRL „Standard Impex”	SRL „Emcom E&E”	SRL „Am Sisteme”	SRL „Dalodis”	SRL „Tehnolider”	SC „Promo Soluții” SRL
Documentele ce constituie oferta							
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
Propunerea tehnică	nu corespunde	prezentat	nu corespunde	prezentat	---	---	---
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Documente de calificare							
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							

Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Specificații tehnice	nu corespunde	prezentat	nu corespunde	prezentat	---	---	---
Specificații de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Raportul financiar pentru perioada 2024	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Certificat de Conformitate/Declarație de conformitate	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	---	---	---
Certificat privind disponibilitatea de conturi bancare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---
Manual tehnic	nu corespunde	prezentat	prezentat	prezentat	---	---	---

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Vec”	900 880,00 lei	4	-	-
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Standard Impex”	952 000,00 lei	4	-	-
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Emcom E&E”	1 017 388,80 lei	4	-	-
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Am Sisteme”	1 081 366,40 lei	4	+	+
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Dalodis”	1 090 000,00 lei	4	---	---
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Tehnolider”	1 148 000,00 lei	4	---	---
Lot 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SC „Promo Soluții” SRL	1 161 140,00 lei	4	---	---

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19.09.2025	SRL „Vec”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta SRL „VEC” la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 4 a stabilit că, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate. La fel, confirmarea termenului de livrare, termenului de garanție de 2 ani solicitat de autoritatea contractantă, precum și prezentarea Certificatului de conformitate/ Declarația de conformitate a bunului, potrivit pct. 15, subpct. 11 din Anunțul de participare și suplimentarea DUAЕ-ului cu informațiile în format complet. Totodată, ținând cont de prețul propus în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, este necesară prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv. Suplimentar la data de 24.09.2025, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „VEC” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 4 este în imposibilitate de a aprecia corespunderea ofertei cu cerințele autorității contractante, considerând că datele prezentate în specificația tehnică propusă nu se confirmă pe deplin prin materialele anexate la ofertă. Astfel, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22 cu referire la parametrul „Autonomie la sarcina de 75%-minim 15 h”, operatorul economic a indicat „Autonomie la sarcina de 75 %-14,7 h”. Ulterior, urmare clarificărilor solicitate s-a prezentat „Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h”, indicând parametrul respectiv sub aspect estimativ, or modelul bunului propus posedă parametri concreți pentru a fi apreciați în raport cu cei solicitați. Totodată, în acest sens s-a solicitat prezentarea manualului tehnic care să confirme parametrul concret care să reflecte autonomia generatorului la sarcina de 75 %. De menționat că, confirmarea de la producător nu conține concret modelul bunului și autonomie la sarcina de 75% . La fel, s-a solicitat prezentarea	La 24.09.2025 ca răspuns la solicitarea din partea grupului de lucru privind procedura de achiziție publică nr. ocdsb3wdpl-MD-1755785030668 „Generatoare electrice”, au fost prezentate datele solicitate în conformitate cu următoarele puncte. „-Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h - producătorul confirmă acest lucru în scrisoarea sa, atașamentul "2025-09-23 15 Hours Arken ARM.pdf". -Confirmarea termenului de livrare - declarăm că vom respecta termenul de livrare solicitat, deoarece însuși producătorul ne-a confirmat termenul de producție de cel târziu jumătatea lunii noiembrie. - Confirmarea termenului de garanție de 2 ani - declarăm că garantăm perioada de garanție solicitată, deoarece producătorul însuși ne-a confirmat o perioadă de garanție de 2 ani în oferta sa pentru produsele destinate acestei licitații, a se vedea anexa «2025-09-24 scrisoare confirmativa garantie 24 luni.signed.pdf» -prezentarea Certificatului de conformitate / Declarația de conformitate a bunului - anexat la prezenta scrisoare, următoarele documente: -ISO 9001 2015_2026 ARKEN JENERATOR_EN_13.01.2026.pdf -ISO 10002 2018_2026 ARKEN JENERATOR_EN_13.01.2026.pdf -ISO 14001 2015_2026 ARKEN JENERATOR_EN_13.01.2026.pdf -ISO 45001 2018_2026 ARKEN JENERATOR_EN_13.01.2026_PRODUCTI ON AND SALES.pdf -DUAЕ-ului cu informațiile în format complet – anexat «2025-09-24 DUAЕ VEC generatoare.signed.pdf» -justificarea prețului respectiv – anexat «2025-09-24 justificarea prețului.signed.pdf

		certificatului de calitate conform specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă și anume, să corespundă cerințelor standardului ISO 8528.	
25.09.2025	SRL „Standard Impex”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Standard Impex” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 4 a stabilit că, specificațiile tehnice propuse și materialele informative anexate la ofertă, nu confirmă pe deplin criteriile solicitate de autoritatea contractantă. Astfel, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate și anume: 1.Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A); 2.Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare; 3.Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Totodată, deși în specificațiile tehnice propuse pentru lotul nr.4 a fost indicat autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h , în manualul tehnic anexat la ofertă se constată autonomie la sarcina de 75% - 21.4 lit/h. Conform calculelor efectuate de către Grupul de lucru, a constatat că, rezervorul generatorului propus ar trebui să fie de 321 lit, deși în manualul tehnic anexat este indicat 250 lit. La fel, s-a solicitat prezentarea Certificatului de conformitate/ Declarația de conformitate a bunului, conform Certificatului de calitate care să corespundă cerințelor standardului ISO 8528 solicitate de autoritatea contractantă și suplimentarea DUAE-ului cu informațiile în format complet.	Ca răspuns la scrisoarea nr. 47/08-682 din 25.09.2025, operatorul economic a comunicat următoarele:,, Parametrii tehnici a generatoarelor pe care le-am propus corespund cu documentația solicitată. La lotul nr. 4 , generatoarele pe care le-am propus au 3 prize, una de 400 V 63 A, una de 400 V 32A și una de 230 V 16 A. Acest lucru l-am indicat expres în Anexa nr. 22 în coloana nr. 6 cu specificația tehnică deplină propusă de către ofertant: Lotul 4: Deși am utilizat cuvântul “minim”, notăm că aceștia sunt parametrii exacti la specificațiile respective. Drept dovadă a prizelor anexăm Invoice-urile de la producător unde sunt specificate și prizele. La fel generatoarele pe care le-am propus întrunesc cerința privind șasiul. Lotul 4: Șasiul propus de noi este pe 2 axe. Prezentăm specificația șasiului drept dovadă. De asemenea generatoarele propuse de noi întrunesc cerința privind autonomia la sarcina de 75% de minim 15 h. Lotul 4: Cu privire la capacitatea rezervoarelor, notăm că careva cerințe specifice în caietul de sarcini în această privință nu au fost prevăzute. La fel nu s-a solicitat a fi indicate în ofertă capacitatea rezervoarelor. Vă comunicăm în acest sens că ARKEN Power Solutions din Turica, producătorul generatoarelor pe care le-am oferit, oferă clienților săi rezervoare de dimensiunile solicitate la generatoare, iar capacitatea acestor rezervoare nu se reflectă în denumirea modelului. Astfel, de modelele propuse de noi rezervoarele ARKEN Power Solutions pot avea diverse capacități a rezervoarelor. Fișele tehnice prezentate inițial la licitația erau pentru o anumită configurație a rezervoarelor respective cu capacitate mai mică a rezervoarelor, respectiv acestea nu se refereau la rezervoarele propuse. Dat fiind clarificarea adresată, ne-am adresat producătorului care ne-a prezentat fișele tehnice corespunzătoare cu generatoarele cu rezervoarele care ne vor fi livrate în caz de câștig. Acestea din urmă au capacitatea 350 l pentru generatoarele ARK S155 N5 oferite la lotul nr. 4. Prezentăm și certificatul de conformitate ISO 8528. La solicitare anexăm și DUAE-ul completat.”
09.10.2025	SRL „Emcom E&E”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Emcom E&E” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr.4 a stabilit că, specificațiile tehnice propuse și materialele informative anexate la ofertă, nu confirmă pe deplin criteriile solicitate de autoritatea contractantă. Astfel, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și	Nu a fost prezentat nici un răspuns.

		capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate, „Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h”, „Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare”. La fel, s-a solicitat confirmarea termenului de livrare, termenului de garanție de 2 ani solicitat de autoritatea contractantă, precum și prezentarea Certificatului de conformitate/ Declarația de conformitate a bunului, potrivit pct. 15, subpct. 11 din Anunțul de participare. La fel, urmare examinării manualului tehnic, consumul de combustibil constituie 30 lit/h. Conform calculelor efectuate de către Grupul de lucru, s-a constatat că, rezervorul generatorului propus ar trebui să fie de 450 lit, ceea ce nu este indicat în manualul tehnic anexat la ofertă. Totodată, ținând cont de prețul propus, semnificativ mai scăzut în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, s-a solicitat prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	
09.10.2025	SRL „Am Sisteme”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Am Sistem” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 4 este în imposibilitate de a aprecia corespunderea ofertei cu cerințele autorității contractante, considerând că datele prezentate în specificația tehnică propusă nu se confirmă pe deplin prin materialele anexate la ofertă. Astfel, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate, și anume: 1. Putere nominală - minim 150 kVA/132 kW.; 2. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h; 3. Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).. 4. „Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare” Totodată, deși în specificațiile tehnice propuse a fost indicat autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h , conform altor surse de informare în manualul tehnic pentru modelul bunului propus în ofertă, se constată autonomie la sarcina de 75% - 21.4 lit/h. Conform calculelor efectuate de către Grupul de lucru, s-a constatat că, rezervorul generatorului propus ar trebui să fie de 321 lit, deși în manualul tehnic este indicat 272 lit.	În urma solicitării de clarificare cu referire la oferta pentru lotul nr. 4 din cadrul procedurii de achiziție, operatorul economic a comunicat următoarele: „1. Putere nominală: Generatorul diesel model E SD EM 0150 produs de EMSA Generator are o putere (prime power) de 150 kVA / 132 kW – conform scrisorii de confirmare emise de producător (anexă). 2. Autonomie la sarcină de 75%: Confirmăm, în baza comunicării oficiale de la EMSA Generator, că rezervorul sub-șasiu are o capacitate de 321 litri. La un consum mediu estimat de 21.4 l/h, autonomia este de aproximativ 15 h, conform cerințelor din documentația de atribuire. Această informație este susținută de calculul efectuat de producător și inclusă în scrisoarea confirmativă anexată. 3. Prize / Sockets: Generatorul este echipat cu următoarele prize: • 1 x 63 A 3P / 400V • 1 x 32A 3P / 400V • 1 x 32A 1P / 230V 16A Conform specificațiilor solicitate în documentația de achiziție. 4. Șasiu și remorcă: Generatorul este montat pe remorcă cu 1 axă, dotată cu frână de parcare, picioare de sprijin și cricuri pentru nivelare, conform cerințelor.” Totodată a anexat: * Scrisoare confirmativă emisă de EMSA Generator (10/10/2025) * Desen tehnic trailer/remorcă – cod: 14A-2023TRAILER
09.10.2025	SRL „Dalodis”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând ofertele SRL „Dalodis” la procedura de achiziție	Operatorul economic a confirmat termenul de livrare, conform specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă.

		menționată, pentru lotul nr. 4, a stabilit că, specificațiile tehnice propuse și materialele informative anexate la ofertele menționate, nu confirmă pe deplin criteriile solicitate de autoritatea contractantă. În acest sens, s-a solicitat confirmarea termenului de livrare, conform specificațiilor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă.	
16.10.2025	SRL „Am Sisteme”		Suplimentar la 16.10.2025 a prezentat că, remorca pentru generatoare la lotul nr.4 este cu 2 axe.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „VEC”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „VEC” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 4 a stabilit că, specificațiile tehnice propuse și materialele informative anexate la ofertă, nu confirmă pe deplin criteriile solicitate de autoritatea contractantă. Astfel, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor examinând specificația bunului propus de către „VEC” SRL pentru lotul nr. 4 „Generator ARK-A 130 N5”, a constatat că, deși în specificația tehnică propusă a fost indicat „Putere nominală - 127 kVA/101.6 kW”, în manualul tehnic anexat la ofertă, puterea minimă stand by este de 115kVa/92 kW. Această disproporție face ca oferta să nu fie fermă și clar definită. Totodată, potrivit specificației tehnice prezentate inițial, operatorul economic a indicat „Autonomie la sarcina de 75% - 14.7 h”, deși autoritatea contractantă a solicitat „Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h”. Ulterior, în urma clarificărilor operatorul economic a comunicat precum că, „...am solicitat producătorului să mărească volumul rezervorului de combustibil pentru a îndeplini cerințele licitației. Producătorul a confirmat că generatoarele VOR FI ECHIPATE CU REZERVOARE DE COMBUSTIBIL MĂRITE, a confirmat că TOATE GENERATOARE care vor fi livrate în cadrul acestui tender VOR AVEA O AUTONOMIE 15 ORE în MODURILE DE FUNCȚIONARE NECESARE...”. Potrivit art.69 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia „Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.”, oferta prezentată se consideră neconformă.
SRL „Standard Impex”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând demersul SRL „Standard Impex” prin care informează că, nu vor avea posibilitatea să își onoreze obligațiunile aferentă lotului nr.5, dat fiind faptul că, producătorul a ridicat semnificativ prețul și a modificat perioada de producere. Considerând aspectele menționate, Grupul de lucru a decis descalificarea ofertei SRL „Standard Impex”, în rezultatul refuzului prezentat.
SRL „Emcom E&E”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în contextul examinării ofertei SRL „Emcom E&E” la procedura de achiziție menționată a constatat că, specificațiile tehnice propuse și materialele informative anexate la ofertă, nu confirmă pe deplin criteriile solicitate de autoritatea contractantă. Astfel, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate, „Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h”, „Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare”. La fel, urmare examinării manualului tehnic, consumul de combustibil constituie 30 lit/h. Conform calculelor efectuate de către Grupul de lucru, s-a constatat că, rezervorul generatorului propus ar trebui să fie de 450 lit, ceea ce nu este indicat în manualul tehnic anexat la ofertă. Potrivit celor menționate, autoritatea contractantă prin scrisoarea cu nr. 47/08-692 din 09.10.2025, a solicitat clarificări privind prezentarea specificațiilor tehnice expres, confirmarea termenului de livrare, termenului de garanție de 2 ani solicitat de autoritatea contractantă, precum și prezentarea Certificatului de conformitate/ Declarația de conformitate a bunului, potrivit pct. 15, subpct. 11 din Anunțul de participare. Totodată, ținând cont de prețul propus, semnificativ mai scăzut în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, s-a solicitat prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv. În acest sens, autoritatea contractantă nu a primit nici un răspuns din partea operatorului economic. Conform art.17 alin.(5) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, „Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă

clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare...)”

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot **V**

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut **V**

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Prin Decizia nr. 26/5 din 02.10.2025, Grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic SRL „Standard Impex”. Până la încheierea contractului, la data de 09.10.2025, Grupul de lucru a recepționat demersul SRL „Standard Impex” prin care informează că, nu vor avea posibilitatea să își onoreze obligațiunile aferente lotului nr.4, dat fiind faptul că, producătorul a ridicat semnificativ prețul și a modificat perioada de producere. Considerând aspectele menționate, Grupul de lucru a decis descalificarea ofertei SRL „Standard Impex”, în rezultatul refuzului prezentat.
Modificările operate	În cadrul reevaluării, Grupul de lucru a decis descalificarea ofertei SRL „Standard Impex”. În rezultat, Grupul de lucru a stabilit îndeplinirea cerințelor expuse în documentația de atribuire de către oferta SRL „Am Sisteme”, atribuind contractul de achiziții publice.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:







Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr. 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	SRL „Am Sisteme”	4	270341.60 lei	1081366.40 lei	1297639.68 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	LISÎ Marin	Președinte	
2	BRÎNZAN Victoria	Membru	
3	MADAN Victoria	Membru	
4	REZMERIȚA Mihail	Membru	
5	POGREBAN Viorel	Membru	
6	LEONTE Alexandru	Membru	
7	GUMENIUC Silvia	Membru	
8	IACHIMOV Victor	Membru	
9	GRIȘCA Rodica	Membru	
10	BLÎNDU Stella	Membru	
11	ȚURCAN Vladilen	Membru observator	