

	Frigera 21 a.s.	Typ výrobku: NZKP 48/80 VK Výrobní číslo: 21028	Druh zkoušky: náběh
1 2 3 4	1 - čas od zapnutí výrobku (hodiny : minuty : vteřiny)		Datum: 15.6.2009
	2 – číslo čidla měřící ústředny		Měřicí zařízení: Therm 5500-3 v.č. 21236
	3 – teplota vychlazeného nebo zmrazovacího prostoru		Teplota okolí (začátek zkoušky): 22°C
	4 – typ čidla měřící ústředny		Zkoušku provedl: Petr Kohoutek

00:00:02 01: +0020.3 °C NiCr
 00:01:02 01: +0021.0 °C NiCr
 00:02:02 01: +0021.2 °C NiCr
 00:03:02 01: +0020.5 °C NiCr
 00:04:02 01: +0017.2 °C NiCr
 00:05:02 01: +0014.9 °C NiCr
 00:06:02 01: +0008.5 °C NiCr
 00:07:02 01: +0000.5 °C NiCr
 00:08:02 01: -0004.5 °C NiCr
 00:09:02 01: -0009.3 °C NiCr
 00:10:02 01: -0013.7 °C NiCr
 00:11:02 01: -0017.8 °C NiCr
 00:12:02 01: -0021.9 °C NiCr
 00:13:02 01: -0024.6 °C NiCr
 00:14:02 01: -0028.2 °C NiCr
 00:15:02 01: -0032.1 °C NiCr
 00:16:02 01: -0035.6 °C NiCr
 00:17:02 01: -0039.0 °C NiCr
 00:18:02 01: -0042.3 °C NiCr
 00:19:02 01: -0044.4 °C NiCr
 00:20:02 01: -0048.2 °C NiCr
 00:21:02 01: -0051.9 °C NiCr
 00:22:02 01: -0055.0 °C NiCr
 00:23:02 01: -0058.2 °C NiCr
 00:24:02 01: -0061.3 °C NiCr
 00:25:02 01: -0063.9 °C NiCr
 00:26:02 01: -0065.9 °C NiCr
 00:27:02 01: -0069.5 °C NiCr
 00:28:02 01: -0072.0 °C NiCr
 00:29:02 01: -0072.3 °C NiCr
 00:30:02 01: -0075.3 °C NiCr
 00:31:02 01: -0075.2 °C NiCr
 00:32:02 01: -0077.5 °C NiCr
 00:33:02 01: -0078.5 °C NiCr
00:34:02 01: -0080.0 °C NiCr
 00:35:02 01: -0078.7 °C NiCr
 00:36:02 01: -0074.7 °C NiCr
 00:37:02 01: -0071.3 °C NiCr
 00:38:02 01: -0073.9 °C NiCr
 00:39:02 01: -0077.3 °C NiCr
 00:40:02 01: -0077.3 °C NiCr
 00:41:02 01: -0075.8 °C NiCr
 00:42:02 01: -0079.0 °C NiCr
 00:43:02 01: -0080.0 °C NiCr