

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1746511793720 (21414808 din 06.05.2025) din 14.05.2025
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii:						
Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h Cod CPV 50330000-9	Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h	MD	MD	Deservirea blocului interior a condiționerelor: Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea sistemului de drenaj; • Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni dacă vor fi depistate . Alte verificări	Deservirea blocului interior a condiționerelor: Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea sistemului de drenaj; Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni dacă vor fi depistate . Alte verificări	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66