

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1669222319255 din 23 noiembrie 2022
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 5.Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor	Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații Ascensor- AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	- - - - - ----- ----- Moldova	OTIS OTIS OTIS Baslift	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - să efectueze revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor și reparații reglementare în conformitate cu Regulamentul reparațiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare; - să asigure funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; - să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; - să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

				de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență; 7. să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă; 8. să efectueze verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2