



AUSTRIA
ROMANIA

TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L.

București, Calea Plevnei, nr. 139B, Corp A, Sector 6, 060011,
Romania

Tel: 021 315 32 94, 95

Fax: 021 315 32 96

Laborator de incercari LUKOIL

str. Mihai Bravu nr 235 , Ploiesti , Jud. Prahova

Tel 0244 504000/3084

Contract : Petrotel - Lukoil S.A

Pentru : RAMPA AUTO

Pag 1 din 1

RAPORT DE INCERCARE				Nr. 6482		02.11.2024
Produs			: Benzina fara plumb ECTO 100			
Identificare proba			: 3 X 1 L din rezervorul 207 - 700 cm			
Proba prelevata de			: TUV AUSTRIA ROMANIA			
Tip proba			: Proba compusa			
Locatie			: Petrotel - Lukoil S.A. Ploiesti, Romania			
Data prelevarii / Data analizarii probei			: 02.11.2024/02.11.2024			
Cod proba			: 204			
Nr crt	Caracteristica	UM	Metoda de incercare	Rezultat	Limite (+)	Incertitudine (#)
1	(*)Densitate (la 15°C)	kg / m ³	SR EN ISO 12185:02	751.4	720 - 775	-
2	Cifra octanica Research ,COR	-	SR EN ISO 5164:14	100.5	min 100.0	-
3	(*)Cifra octanica Motor,COM	-	SR EN ISO 5163:14	89.0	min 89.0	-
4	Continut de plumb	mg Pb/l	SR EN 237:05	< 2.5	max 5	-
5	(*)Continut de sulf	mg/ kg	SR EN ISO 20846:20	7.7	max 10.0	-
6	Stabilitate la oxidare	minute	SR EN ISO 7536:01	>360	min 360	-
7	Continut de gume actuale(spalate cu solventi)	mg/100 ml	SR EN ISO 6246:17/A1-2020	1	max 5	-
8	Coroziune pe lama de cupru (3h la 50°C)	-	SR EN ISO 2160:02	clasa1	clasa1	-
9	Aspect	-	Vizual	limpede si transparent	limpede si transparent	-
10	Continut de hidrocarburi olefinice	% v/v	SR EN ISO 22854:21	17.9	max 18.0	-
11	Continut de hidrocarburi aromatice	% v/v	SR EN ISO 22854:21	33.0	max 35.0	-
12	Continut de benzen	% v/v	SR EN ISO 22854:21	0.88	max 1.00	-
13	Continut de oxigen	% m/m	SR EN ISO 22854:21	3.69	max 3.7	-
14	Continut de compusi oxigenati:		SR EN ISO 22854:21			
	metanol	% v/v		0.50	max 3.0	-
	bioetanol	% v/v		3.55	max 10.0	-
	alcool izopropilic	% v/v		< 0.1	max 12.0	-
	alcool izobutilic	% v/v		< 0.1	max 15.0	-
	alcool tert butilic	% v/v		< 0.1	max.15.0	-
	eteri (5 sau> atomi de C) din care	% v/v		14.47	max 22.0	-
	ETBE	% v/v		12.52	-	
	MTBE	% v/v		0.41	-	-
	TAME	% v/v		1.54	-	
	alti compusi oxigenati	% v/v		<0.1	max 15.0	-
15	Biocomponent (**)	% v/v		9.43	min. 9.00	-
16	Continut de mangan	mg/l	SR EN 16135:12	<2	max. 2	-
17	Presiune de vapori (PV)	kPa	SR EN 13016-1:18	71.3	45.0 - 90.0	-
18	Distilare: % evaporat la 70°C, E 70	% v/v	SR EN ISO 3405:19	44.1	22.0 - 52.0	-
	% evaporat la 100°C E 100	% v/v		62.3	46.0 - 72.0	
	% evaporat la 150°C E 150	% v/v		90.8	min 75.0	-
	Punct final de fierbere	°C		182.6	max 210	-
	Reziduu de distilare	% v/v		1.0	max 2	-
19	Indice de volatilitate, VLI	-	SR EN 228:2012+A1:17	1022	max.1164	-
	(VLI=10PV+7 E70)					

Note:

- Densitatea la 15°C in aer este 750.3 kg/m³ (calculata conform ASTM D 1250 tabel 56 si SR 1165)

(**) Biocomponent = 0.47x% ETBE+% Etanol

(+) Limite conform SR EN 228+A1:17 ;SF-76 / 13.06.2019

(*) Testul a fost efectuat pe proba compusa de la rezervor.Celelalte teste au fost efectuate pe proba compusa de la rez. T132

(#) Incertitudinea se raporteaza la cererea clientului

Continutul de bioetanol = 3.75 % m/m

Continutul de ETBE = 12.43 % m/m

Verificat/Aprobat
Inginer: MORARU ANDREEA



Intocmit
Laborant: HAITA RALUCA

Rezultatele prezentate în acest raport de incercare se referă la proba (e) testata.Pentru determinarea rezultatelor de mai sus se aplica parametri de precizie.In momentul stabilirii conformitatii cu reglementarile si cerintele comerciale,utilizatorii rezultatelor analitice trebuie sa tina cont de toate prevederile din ASTM D 3244 ,IP 367 si ISO 4259 in acest context ,nivelului de incredere implicit al analizelor petroliere a fost stabilit la 95%. Raportul de incercare este emis in temeiul conditiilor generale al companiei de furnizare a serviciilor (copie disponibila la cerere) Acest raport nu poate fi reprodus partial fără aprobarea scrisă a laboratorului.