

“IEK TRADE” SRL Republica Moldova, MD-2044,
Chisinau, str. Maria Dragan 21, c/f:1017600048348,
tel/fax: +373 (22) 479065, 479066, 479067,
info@iek.md, www.iek.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

N° 149-102022-MD

Produsul: Întrerupătoare automate de putere:
- numărul de poli 3
- curentul nominal: 12,5; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315;
400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 A
- capacitatea limită de rupere: 25; 35 kA
Cu declanșator electromagnetice: BA88-32, BA88-33, BA88-35P; BA88-35, BA88-37, BA88-40;
Cu declanșator electronic: BA88-35, BA88-37, BA88-40, BA88-43;
Dispozitive suplimentare pentru BA88:
Contacte tip AK-..., ДК-..., АК/ДК-..., acționări manuale rotative РПП-1, acționare electrică tip ЭП, declanșator independent PH-..., declanșator de minimă tensiune tip PM-..., panou de montaj tip ПМ1-..., extractibil tip ПМ2-... (unde ... – denumirea digitală a întreruptorului automat / curentul nominal)

Marca comercială

Numele și adresa producătorului: -SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD.
No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai, P.R.C.
-ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD
NO.3 KAITUO ROAD, HOUIE INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEQING, WENZHOU, ZHEJIANG, P.R.C.

Reprezentantul autorizat pe teritoriul Republicii Moldova: Societatea cu Răspundere Limitată “IEK TRADE”, Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău, str. Maria Dragan 21

Declarăm, că produsele înregistrate marca IEK, cu condiția că sunt instalate corect, deservite și utilizate în mod corespunzător în conformitate cu scopul lor, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile, instrucțiunile furnizorului, respectă cerințele următoarelor reglementări tehnice și standarde:

Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (HG Nr. 745 din 26.10.2015):

SM SR EN 60947-2:2010+ A1:2011+ A2:2016
SM SR EN 60947-5-1:2010+A1:2011+AC1:2016+AC2:2016
în combinație cu:
SM SR EN 60947-1:2010+ A1:2012+ A2:2016


Declarația este întocmită în baza:

Rapoartelor de teste № K2020/01/019-01, R2017/01/131-01, R2017/01/131-02, R2017/01/131-03, emise de Laboratorul de testare al Instituției Bugetare Federale „Centrul Regional de Stat pentru Standardizare, Metrologie și Testare din orașul Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad”, certificat de acreditare № RA.RU.21AГ86

Societatea cu Răspundere Limitată
“IEK TRADE”
26.10.2022
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău
str. Maria Dragan, 21
(locul și data emiterii)

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Roșcovan E.
Director
(Nume, Prenume, funcția)
(semnătura)



“IEK TRADE” SRL Republica Moldova, MD-2044,
Chișinău, str. Maria Drăgan 21, c/f:1017600048348,
tel/fax: +373 (22) 479065, 479066, 479067,
info@iek.md, www.iek.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE N° 020-032022-MD

Produsul: Întrerupător pârghie basculant în una sau două direcții:

Model/Tip: BP32И-31, BP32И-35, BP32И-37, BP32И-39

Marca comercială: IEK

Numele și adresa producătorului: Kornkey Stock Co., Ltd.
Shahou Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, 325604, P.R.C.

Reprezentantul autorizat pe teritoriul Republicii Moldova: Societatea cu Răspundere Limitată “IEK TRADE”,
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău, str. Maria Dragan 21

Declarăm, că produsele înregistrate marca IEK, cu condiția că sunt instalate corect, deservite și utilizate în mod corespunzător în conformitate cu scopul lor, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile, instrucțiunile furnizorului, respectă cerințele următoarelor reglementări tehnice și standarde:

Reglementarea tehnică „*Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune*” (HG Nr. 745 din 26.10.2015).

SM SR EN 60947-3:2011
SM SR EN 60947-3:2011/A1:2014
SM EN 60947-3:2009/A2:2016

Declarația este întocmită în baza:

Proceselor de testari și încercări de laborator № S2019/01/116-01, R2017/01/093-01, R2017/01/093-02, R2017/01/093-03, R2017/01/093-04, R2017/01/093-05, emise de Laboratorul de testare al Instituției bugetare federale „Centrul regional de stat pentru standardizare, metrologie și testare din orașul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad” (Laboratorul de încercări ФБУ «Тест-С.-Петербург»), certificat de acreditare № RA.RU.21AG86.

Societatea cu Răspundere Limitată
“IEK TRADE” 16.03.2022
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău
str. Maria Dragan, 21
(locul și data emiterii)

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Roșcovan E.
Director
(Nume Prenume funcția)
(semnătura)

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Czech Republic

C E R T I F I C A T E
N° VTÚPV - 038 / 2020 / ZAHR

Applicant: **LLC "IEK HOLDING"**
107/49 Prospect Lenina, Office 457, Podolsk, Moscow Region, Russian Federation, 142100

Product: **Circuit breakers with the electronic release VA88 type MASTER Series trade mark IEK**

Tested Model: VA88-32
Derived Models: VA88-35, VA88-39, VA88-40

Manufacturer: **TENGEN GROUP**
Tengen Building, Dongfeng Industrial Park, Liushi Wenzhou, Zhejiang, P.R.C.

Rating and principal characteristics: **Rated Voltage: 400, 690 V;**
Rated Frequency: 50 Hz;
Rated Current: 125, 250, 400, 630, 800 A

Test results are described in the Test Reports No.:
11X/H-16.07/19, 12X/H-16.07/19, 13X/H-16.07/19, 14X/H-16.07/19 (tests made by
«CERTIFICATION GROUP», TL «HARD GROUP», Moscow, Russia)

The sample of tested product conforms with the requirements of the following standards harmonized with the EMC Directive No. 2014/30/EU and LVD Directive No. 2014/35/EU:

- EN 60947-1:2007
- EN 60947-2:2017

This certificate is valid until: **07. 09. 2023**

Vyškov 07. 09. 2020

Tel./Fax: +420 910 105 580
e-mail: milan.bezdek@vtusp.cz
<http://www.vtusp.cz>


Milan Bezdek
Certification Head



Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Czech Republic

CERTIFICATE
N° VTÚPV - 046 / 2018 / ZAHR

Applicant: LLC "IEK HOLDING"
107/49 Prospect Lenina, Office 457, Podolsk, Moscow Region, Russian Federation, 142100

Product: Switch-Disconnectors, Trade Mark IEK

Tested Model: VR32I-31A71240, VR32I-39A71240, VR32I-31V71250, VR32I-35V71250,
Derived Models: VR32I-37V71250
VR32I type

Manufacturer: Kornkey Stock Co., Ltd.
Shahou Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, 325604, P.R.C.

Rating and principal characteristics: Rated Insulation Voltage U_i : 690 V AC/50Hz
Specific Open Air Thermal Current: 100/250/400/630 A
Specific In-Casing Thermal Current: 80/200/315/500 A

Test results are described in the Test Reports No.:

R2017/01/093-01 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-02 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-03 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-04 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)
R2017/01/093-05 (tests made by TL State Centre "Test-S. Petersburg", Russia)

The sample of tested product conforms with the requirements of the following standards harmonized with the LVD Directive No. 2014/35/EU

- EN 60947-3: 2009

This certificate is valid until: **12. 06. 2023**

After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration, the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.
The CE mark shall appear according to this sample:

CE

Vyškov 12. 06. 2018

Tel.: +420 910 105 517
e-mail: milan.bezdek@vtusp.cz
<http://www.vtusp.cz>


Milan Bezdek
Certification Head

