

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21019029 din 4 febr 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație , IM REI „LUMTEH,,

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31230000-7	Bunuri				Conform standardelor producătorului		Conform standardelor producătorului
	Lotul 1						
	1.1 Contactori KT 6023, 160A	Contactor electromagnetic KT 6023, 160A, 230Vac	RPC	VECAS	1.1 Contactori KT 6023, 160A	Curentul Nominal: 160A Tensiunea nominala: 400V Tensiunea de comanda:	SM SR EN 60947

						230V Număr poli: 3P	
	1.2 Contactori KTI 185 - 225	Contacteur electromangetic KT1-F185 -225 230Vac	RPC	VECAS	1.2 Contactori KTI 185 - 225	Curentul Nominal: 185- 225A Tensiunea nominala: 400V Tensiunea de comanda: 230V Număr poli: 3P	SM SR EN 60947
	Total lot 1						
	Lotul 2						
	2.1 Automat 1P 06A	Intrerupator automat VA47- 29/SGP 1P 6A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.1 Automat 1P 06A	Curentul Nominal: 6A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
	2.2. Automat 1P 10A	Intrerupator automat VA47- 29/SGP 1P 10A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.2. Automat 1P 10A	Curentul Nominal: 10A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
	2.3. Automat 1P 16A	Intrerupator automat VA47- 29/SGP 1P 16A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.3. Automat 1P 16A	Curentul Nominal: 16A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898

2.4 Automat 1P 25A	Intrerupator automat VA47-29/SGP 1P 25A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.4 Automat 1P 25A	Curentul Nominal: 25A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
2.5 Automat 3P 16A	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P 16A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.5 Automat 3P 16A	Curentul Nominal: 16A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
2.6 Automat 3P 25A	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P 25A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.6 Automat 3P 25A	Curentul Nominal: 25A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
2.7 Automat 3P 32A	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P 32A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.7 Automat 3P 32A	Curentul Nominal: 32A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
2.8 Automat 3P 63A	Intrerupator automat VA47-29/SGP 3P 63A 6kA curba C, VECAS	RPC	VECAS	2.8 Automat 3P 63A	Curentul Nominal: 63A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898

	Total lot 2						
	Lotul 3						
	3.1 Automat BA88-3H/3 125A, 250A	Intrerupator automat VA88-35/M6-250H 3P 125A 65/65kA 10In, VECAS	RPC	VECAS	3.1 Automat BA88-3H/3 125A, 250A	Curentul Nominal: 125A Tensiunea nominala: 400V Gabarit 88-35 Capacitatea: 65kA Număr poli: 3P	SM SR EN 60947
	Total lot 3						
	Lotul 4						
	4.1. Siguranțe ПН-2 100 A 4.2 Siguranțe ПН-2, 250 A						
	Total lot 4						
	Lotul 5						
	5.1. Siguranțe ППНИ de la 25A până 63A 5.2. Siguranțe ППНИ de la 63A până 100A						
	Total lot 5						
	Lotul 6						
	6.1. Contacte de fixare a siguranțelor ПН-2 100 A						
	Total lot6						
	Lotul 7						
	7.1. Releu de timp cu programare PCZ-521.2						

	(conectare – deconectare)						
	Total lot 7						
	Lotul 8						
	8.1. Разъём Колодка под Реле R3N-2013-23-5230-WTL	Soclu releu intermediar PT 10A 3C	Schrack	Austria	8.1. Разъём Колодка под Реле R3N-2013-23-5230-WTL	Soclu releu intermediar PT 10A 3C	SM SR EN 60068
	8.2 Реле R3N-2013-23-5230-WTL 250 В AC 10А	Releu intermediar PT 10A 3C 230VAC	Schrack	Austria	8.2 Реле R3N-2013-23-5230-WTL 250 В AC 10А	Releu intermediar PT 10A 3C 230VAC	SM SR EN 60068
	Total lot 8						
	Lotul 9						
	9.1. Тумблер YL213-05 1 А 220 В (кнопка антивандал пешеход)						
	Total lot 19						
	Lotul 10						
	10.1 Transformator T 0,66 50/5 A 10.2. Transformator T 0,66 75/5 A 10.3. Transformator T 0,66 100/5 A 10.4. Transformator T 0,66 150/5 A						

	10.5. Transformator T 0,66 200/5 A						
	Total lot 10						
	Lotul 11						
	11.1. Contor electronic ZMG - 405CR						
	Total lot 11						
	Lotul 12						
	12.1. Intrerupator pirghie basculant 250A 12.2. Intrerupator pirghie basculant 400A						
	Total lot 12						
	Lotul 13						
	13.1 Intrerupator cu pirghie 250A 13.2. Intrerupator cu pirghie 400A						
	Total lot 13						
	TOTAL						



Semnat: Guranda Vitalie Numele, Prenumele: Guranda Vitalie În calitate de: director tehnic, 069045937

Ofertantul: POLEV Business SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Andrei *Doga 28/6 ap. 27*