

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Licitație deschisă				Data: 21.07.2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Echipament medical				Lot: 24		Pagina:	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Speci- ficar e tehni- că solic- tată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Stand- arde de referin- ță
1	2	3	4	5	6	7		8
Lotul 24 Baterie cu capacitate mărită SMX120 B								
33100000-1	Baterie cu capacitate mărită SMX120 B	Baterie cu capacitate mărită SMX120 B	SUA	APC Schneider Electric		leșirea bateriei 120 V DS Baterie sigilată fără întreținere, cu electrolit tip gel: protecție împotriva scurgerilor Numărul RBC- 2 Număr de pachete de baterii pe fir 10 Capacitatea bateriei - min 1200 volt-amperi-ore		

						Parametri fizici Înălțime maximă 432MM Latime max 178MM, Adâncime maximă 483 MM, Înălțimea raftului 4U .Cabluri deconectare intermediare.Placă de comunicare și dirijare APC AP9630 UPS. Soft. Cablu de conectare extinsă SMX 040	
TOTAL							

Semnat:_____Numele, Prenumele: **GALBUR IGOR** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **I.C.S. Acseal Gaz SRL** Adresa: **mun.Chisinau str.Padurii 13**