



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 027-16 din 16.06.2016
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: „EXTERIOR” SRL, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65.

Scopul încercării: determinarea limitei de răspândire a arderii a cablului de semnalizare marca comercială „CEAM CAVI 6AF22”.

Materialul încercat: o mostră de cablu de semnalizare marca comercială „CEAM CAVI 6AF22”.


Prezentul certificat confirmă că, **cablul de semnalizare marca comercială „CEAM CAVI 6AF22”, prezentat de către „EXTERIOR” SRL, str. Mitropolit Varlaam, 65, mun. Chișinău, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, după pericolul de incendiu se referă la cabluri electrice O1.**

Domeniul de folosire conform normativelor în vigoare din Republica Moldova.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrei de de semnalizare marca comercială „CEAM CAVI 6AF22”, prezentată în Secția Laboratorul experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 029 din 16.06.2016).

**Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare**

Ex. I. Bantaș
tel. 251-490



Anatolie Viniciuc
Anatolie Viniciuc

seria CSI nr. 027-16