

 <b>ELEKTROSVIT</b>	<b>Свидетельство контроля продукции</b> <b>1101-2/23</b> <b>от 12.11.2025 р.</b>		Страница 1 с 1		
	Название изделия:	<b>Бетонная комплектная трансформаторная подстанция</b>		Тип:	<b>GALBOX-compact 1x400-PT262FL8</b>
Заводской номер:	<b>17041</b>	№ заказа:	<b>122/15007</b>	Год производства:	<b>2025</b>

**Производитель:**

<b>ООО «ЭЛЕКТРОСВИТ»</b> <b>ул. Мазепы 164 В, г. Ивано-Франковск, УКРАИНА</b>
--

Тест	Содержание	Ссылка на стандарт	Тип испытания
<b>1</b>	Идентификация	Внутренний	Визуальный контроль
<b>2</b>	Диэлектрическое испытание высоковольтного кабеля (если требуется)	п. 7.101	Диэлектрическое испытание
<b>3</b>	Функциональные испытания	п. 7.103	Визуальный контроль/ Контрольные измерения
<b>4</b>	Проверка правильности электропроводки	п. 7.104	Контрольные измерения
<b>5</b>	Конечная проверка	Внутренний	Визуальный контроль

Для испытаний и измерений использовались приборы:

Прибор	Тип:	Заводской номер	Калибровка
Прибор многофункциональный	APPA 503	18051068	05.09.2026р.
Измеритель параметров электроизоляции	MIC 2501 UA	CD2174	05.09.2026р.

**Постановление:**

**Утверждается выполнение испытаний изделия и соответствие результатов требованиям ДСТУ EN 62271-202:2016; ДСТУ EN 62271-1:2018 и спецификации заказчика SP.541.DE**

**Внимание:**

Выполнение измерений изделия на заводе-производителе не освобождает фирму, монтирующую оборудование, от обязательства по его проверке после транспортировки и после монтажа.

Подпись:

Печать Производителя



ELEKTROSVIT

# Гарантийный талон

Название изделия: **Бетонная комплектная трансформаторная подстанция**

Тип: **GALBOX-compact-1x400-PT262FL8**

№ Гарантийного талона: **122-1-2025/15007**

Заводской номер: **17041**

Год производства: **2025**

Производитель предоставляет гарантийное обслуживание изделий на протяжении **12 (двенадцать) месяцев** с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки с завода-изготовителя.

На протяжении гарантийного срока, Производитель обязуется сделать гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

Гарантийное обслуживание надается после предъявления паспорта изделия с названием и заводским номером, заверенного Производителем.

Производитель оставляет за собой право разорвать гарантию в случае:

- монтаж и подключение **GALBOX** выполнили организации, которые не имеют лицензии на исполнение такого вида работ;
- самостоятельный ремонт, замена электрического кола **GALBOX**;
- нарушение правил и режимов работы, которые привели к потере производительности **GALBOX**;
- внешние повреждения, повлекшие потерю исправности **GALBOX**;

В случаи аннулирования гарантийных обязательств ремонт может производиться платно, без восстановления или продления гарантии.

Спорные вопросы, связанные с неисправностью изделия, разрешаются независимым исследованием. Расходы на ремонт покрываются Производителем в случае гарантийного ремонта или Заказчиком в случае нарушения условий гарантии.

Производитель производит замену оборудования или деталей оборудования, вышедшего из строя по адресу: **ООО „ЭЛЕКТРОСВИТ“ ул. Мазепы 164В, г. Ивано-Франковск, УКРАИНА**

**Тел. +38 050 337 50 80**

[www.elektrosvit.net](http://www.elektrosvit.net)

[service@elektrosvit.com.ua](mailto:service@elektrosvit.com.ua)

Подпись:

Печать Производителя

 <b>ELEKTROSVIT</b>	<b>Декларация соответствия 1101-2/23 от 12.11.2025 р.</b>		Страница 1 с 1	
Название изделия:	<b>Бетонная комплектная трансформаторная подстанция</b>	Тип:	<b>GALBOX-compact 1x400-PT262FL8</b>	
Заводской номер:	<b>17041</b>	№ заказа:	<b>122/15007</b>	Год производства: <b>2025</b>

1. **Производитель:**

<p><b>ООО «ЭЛЕКТРОСВИТ»</b>  <b>ул. Мазепы 164 В, г. Ивано-Франковск, УКРАИНА</b></p>
---

2. **Название изделия: Бетонная комплектная трансформаторная подстанция**

3. **Тип: GALBOX-compact-1x400-PT262FL8**

4. **Предназначение и способ применения:**

Для электроснабжения:

Для электроснабжения коммунальных и промышленных потребителей, в частности для питания жилых комплексов в городах, парков и зон отдыха, сельских поселений, строительных площадей, промышленных предприятий и ремесленных мастерских.

5. **Соответствующие документы:**

**4.1 Соответствует требованиям:**

ДСТУ EN 62271-1:2018 Высоковольтная аппаратура распределения и управления – Часть 1:

Общие постановления;

ДСТУ EN 62271-202:2016 Высоковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 202.

Высоковольтная/низковольтная сборная подстанция.

6. **Партия декларируемого изделия:**

**Бетонная комплектная трансформаторная подстанция  
GALBOX- compact-1x400-PT262FL8**

Заводской номер: **17041**

Подпись:

Печать Производителя