


Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21040189 din 31.05.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de stingere a incendiilor							
Denumirea bunurilor solicitate		Modelul articolu-lui	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
Extincto-r cu dioxid de carbon 3-4 kg		OU-5	Rusia	PPP Iarpojinvest	Greutatea încărcăturii: 3-4 kg; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere și valabilitatea minim 30 luni; Inclusiv cu manometru.	Greutatea încărcăturii: 3 kg; Dispozitiv de refulare – duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere și valabil 60 luni;	-
	Lotul 2						
Extincto-r cu pulbere		OP-5	Rusia	PPP Iarpojinvest	Greutatea încărcăturii: 5-7 kg; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere și valabilitatea minim 30 luni; Inclusiv cu manometru.	Greutatea încărcăturii: 5 kg; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere și valabil 60 luni; Inclusiv cu manometru.	-
	Lotul 3						
Furtun antiincendiar		-	Rusia	PPP Iarpojinvest	Diametru – 50 mm; Lungimea – minim 18 metri; Presiunea de lucru minim – 10 bari; În complet cu conectori pentru furtun.	Diametru – 50 mm; Lungimea – minim 20 metri; Presiunea de lucru minim – 10 bari; În complet cu conectori pentru furtun GR-50 – 2 buc.	-
Total							



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vadim Socolov În calitate de: Administrator

Ofertantul: Pojteh-grup SRL Adresa: mun. Chisinau, b-dl Moscova, 8, of. 17