

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742305343168 din 18.03.2025							
Obiectul achiziției: <u>Hidranți</u>							
Nr. lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L500, PN16	Polonia	Bohamet Armatura	Conform caietului de sarcini	(11.291.100.350.750.2) HP-M; DN100; H500; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 29 kg	EN1563; GOST 8220-85;
	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100.350.1000.2) HP-M; DN100; H750; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 31 kg	
	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100.350.1250.2) HP-M; DN100; H1000; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 35 kg	
	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1230 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1250, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100.350.1750.2) HP-M; DN100; H1250; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 39 kg	
	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100.350.2000.2) HP-M; DN100; H1750; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 47 kg	
	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L2000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100.350.2250.2) HP-M; DN100; H2000; PN16; Coloana GJS 500-7; Dubla închidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 51 kg	
	Racord/Trecere	Racord/Trecere	Polonia	Bohamet Armatura		(11.291.100-05) Flansa/Trecere din otel de conectare DN100 la flansa conform GOST8220-85; in set cu suruburi si garnituri. 9,58 kg	
TOTAL							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vitalie Dogot

În calitate de: Director general

Ofertantul: Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova

Anexa 6.1

Parametrii tehnici și funcționali solicitați de AC	Parametri oferiti
Flanșa hidrantului DN 100 mm, PN 16 Bar, cu drenaj automat sau manual;	da
Racord/Trecere din oțel sau fontă ductilă de conectare prin Flanșa care trebuie să corespundă cu racordarea la conductă de apă a hidranților uzați conform GOST 8220-85 (poza la racord /trecere	da
Niplu de racordare (partea superioară):	da
a) din alamă, PN-EN ISO 6509, sau din oțel inoxidabil, calitatea 1,4301, sau fontă ductilă GJS-500;	da
b) cu filet 6, conform GOST 8220-85;	da
c) cu capac de protecție;	da
Corpul de sus și de jos va avea lungime fixă, partea intermediară în dependență de comandă va avea lungime max 2m;	da
Corp din fontă ductilă GJS-500, acoperire cu pulbere epoxidică, rezistentă la UV (RAL 3020 sau RAL 5005*), minim 250 microni;	da
Tijă din oțel inoxidabil;	da
Coloana din fontă ductilă;	da
Închidere dublă: piston din fontă ductilă GJS-500 acoperit cu EPDM pe toată suprafața; bila din oțel, oțel inoxidabil acoperit cu EPDM;	da
Golirea deplină;	da
Temperatura mediului de funcționare: 0° +40° C;	da
Locul de amplasare – cămine, sol;	da
Deschiderea și închiderea hidranților antiincendiari solicitați va fi efectuată prin stendor cu acționare manuală, acceptat de Serviciu salvatori și pompieri din mun Chișinău;	da
- Hidranții se fie livrați cu set de buloane, piulute, rondele și garnituri, PN16 bar.	da
Înălțimea hidranților:	
1. H=510 mm	500
2. H=730 mm	720
3. H=980mm	970
4. H=1230mm	1220
5. H=1730mm	1720
6. H=1980mm	1970
Devierile de la mărimile solicitate vor fi de +/- 20 mm;	da
Greutatea hidranților:	
1. H=510 mm 25-35 Kg max.	aprox 29
2. H=730 mm 28-38 Kg max.	aprox 31
3. H=980mm 32-42 Kg max.	aprox 35
4. H=1230mm 37-47 Kg max.	aprox 39
5. H=1730mm 45-55 Kg max.	aprox 47
6. H=1980mm 49-59 Kg max.	aprox 51
Racord/Trecere din oțel	aprox 9,8 kg

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vitalie Dogot