



Україна  
Приватне акціонерне товариство  
«Івано-Франківськцемент»  
77422, с. Ямниця, Тисменицького р-ну,  
Івано-Франківська обл.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1  
на відвантажені листи хвилясті  
NT 40/150-8 ВІУ 1750x1130  
ДСТУ Б В. 2.7-53:2014 (EN 494:2012)

IFCEM « 24 » 12 2022 р.

Відправлені згідно наряду 102380 у вагоні № 047 85 7101  
Станція призначення, PRESTIGIU CARBET, S.R.L.

Дата виготовлення	Номер партії	Кількість листів	Планкове навантаження руйнування Н/м не менше	Момент згину Нм/м не менше	Густина т/см <sup>3</sup> не менше	Ударна в'язкість, кгс*см/см <sup>2</sup> не менше	Границя міцності на згин, кг/см <sup>2</sup> не менше	Морозостійкість (100 циклів)	Водонепроникність (24 год.)
17.12	1143	104	2500	40	1,40	1,5	160	Залишкова міцність R <sub>t</sub> > 70%	Краткі води відсутні
7.12	1146	321							
10.12	1148	214							
11.12	1150	167							
12.12	1152	214							
		463							

Випробувальна лабораторія виробництва ВАЦЕМ ПАТ «Івано-Франківськцемент» акредитована в НАМУ, атестат акредитації зареєстрований в Реєстрі ООВ НАМУ.  
Масштаб: 1:1

Начальник лабораторії і ВТК

Комірник

«Таб. 1100. г.1000. 2018. В»



Ucraina

Societatea pe Acțiuni Privată

"Ivano-Frankivskțement"

77422, s. Iamnîțea, raionul Tîsmenîtkii, regiunea Ivano-Frankivsk

IFCEM

## CERTIFICATUL CALITĂȚII nr. 1

Plăcile ondulate din fibrociment NT 40/150-8 BIY 1750X1130

GOST B.V. 2.7-53:2014

24.12.2020

Expediate conform comenzii 102380 auto AT 85-71CI

Stația destinării "PRESTIGIU MARKET" SRL

Data producerii	Numărul partidei	Cantitatea Colilor	Încărcătura planificata, distrugere H/m nu mai puțin	Moment Îndoi, Hm/m Nu mai puțin	Densitate g/cm <sup>3</sup> nu mai puțin	Duritate Kg Gc*cm <sup>3</sup> Nu mai puțin	rezistență la încovoiere Gc*cm <sup>3</sup> Nu mai puțin	rezistentă la îngheț (100 cicluri)	Rezistentă la apă (24 ore)
1712	1143	107	2500	40	1,40	1,5	160	rezistență reziduală R1>70%	Picături de apă lipsesc
7.12	1146	321							
10.12	1148	214							
11.12	1150	107							
1212	1152	214							
		total: 963							

Laboratorul de Testare a producției VIAȚV SAP "Ivano-Frankivskțement" acreditată la NAAU , certificat de acreditare înregistrat în Registrul OOV NAAU

Șeful laboratorului și CPP /semnătura/ depozitar /semnătura/

Ștampila triunghiulară:

/Șeful laboratorului controlului producerii și testării

Materialelor de construcție

Societatea pe Acțiuni Privată "Ivano-Frankivskțement" IFCEM" \*/

