

SPECIFICATII TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

Numărul procedurii de achiziție CPV 39711130-9 din 18.03.2024					
Obiectul achiziției:Camera frigorifica pentru pastrarea reactivelor la IMSP CRDM					
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Camera frigorifica 3250x3100x2600(H) dotata cu utilaj-2 set	Camera frigorifica 27 m3	R.Moldova	R.Moldova		V=27 m3,T=+2...+8 gr.C
Incapere teploizolata 3250x3100x2600(H)	Incapere teploizolata	R.Moldova	R.Moldova		Panou teploizolant Sandwich 100mm,din otel zincat acoperit cu vopsea rezistenta.Podeua din aluminiu ondulat cu grosimea 2 mm,sisteme de rafturi reglabile si vopsite rezistent,usa batanta 850x1900mm,pozitiva
Agregat frigorific Danfoss 3000W,necarcasat, Racitor Guentner3000 W, Panou de comanda cu controler cu precizie temperatura0,5 gr.C	Agregat frigorific Danfoss Racitor Guentner Panou comanda cu controle	Franta Europa Europa	Franta Europa Europa		Necarcasat,380V,conditii Externe +43 gr.C, Q0=3000 W 1x300 mm,cu dezghetare electrica, Q0=3000W Model Danfoss,precizie temperatura 0,5 gr.C

Frio-Dins SRL

Administrator

Arcadie Cojocari