



Nr. 325 din 19 aprilie 2022

La nr. _____ din _____ 2022

Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1646394628098
Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La
Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu
construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția
apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa –
necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” din 28 martie 2022:
SRL Valdcongrup

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136
a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL Valdcongrup la procedura
menționată supra, s-au constatat următoarele:

Nr, dată, obiect contract	Valoare contract și recepție	Obiecții și observații
CT Nr. 65 din 21 octombrie 2020 Construirea rețelei de apeduct în s. Biliceni Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III	9 208 013 MDL cu TVA Recepție: Nr.4 din 23 martie 2022	Concluzia AST nu este în recepție
Alimentarea cu apă, evacuarea și Epurarea apelor uzate din s. Gradiște, r-nul Cimișlia	1 450 000 din 38464398 Lipsa Finanțării	Nu sunt informații despre recepție. Este indicată lipsa finanțării.
Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	6 639 861 din 24450085 Lipsa Finanțării	Nu sunt informații despre recepție Este indicată lipsa finanțării.
Construirea rețelei de apeduct și a platformei turnului de apă din s.	2 526 164 Lipsa Finanțării	Nu sunt informații despre recepție Este indicată lipsa finanțării.

Mircești, com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni		
Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a unor sectoare din s. Ignaței	280 000 RECEPȚIE?	Nu sunt informații despre recepție
Nr. 1/15 din 12 ianuarie 2015 Alimentarea cu apă potabilă a s. Dobrușa r-nul Șoldănești. Rețeaua de canalizare și stația de epurare din s. Dobrușa r-nul Șoldănești	9552006,00 Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 26 noiembrie 2021	În recepție nu este concluzia AST
CT Nr. 13 din 6 iunie 2016 Construcția rețelei de canalizare și stației de epurare a s. Bolohan, r-nul Orhei	10734754,00 Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 4 din 24 martie 2022	În recepție nu este concluzia AST

Astfel, s-a constatat că unele procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nu conțin și Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, după cum prevede modelul procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996, la Anexa nr. 1.

De asemenea, nu este descrisă situația pe contractele la care indicați lipsa finanțării (existența sau inexistența proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor).

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și republican@live.ru, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Maria PRISACARI

Director