

**Specificația tehnică:**

Obiectul: UPS (Sursă de alimentare neîntreruptibilă)

Numărul: **Nº VMTG–20.1/24 din 28/05/2024**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr.	Denumirea bunurilor solicitate	UM/ Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UPS (Sursă de alimentare neîntreruptibilă)	5 buc.	Conform Caietului de sarcini	APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2400W  <b>SRV3KRIRK</b>	EN 62040-2: 2006+AC: 2006 / Equate test limit with IEC 62040-2: 2016  EN 61000-3-2: 2014 / IEC 61000-3-2: 2014  EN 61000-3-3: 2013 / IEC 61000-3-3: 2013	China	APC by Schneider Electric	<b>APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2400W SRV3KRIRK</b> Tip – UPS on-line cu dublă conversie. Puterea efectivă - 2400 W. Puterea maximală de ieșire - 3000 VA. Banda de tensiuni la intrare – 110 V - 280 V. Frecvența de intrare - 40 - 70 Hz detecție automată. AVR – reglarea automată a tensiunii. Tensiunea nominală la intrare, la ieșire - 220 V, 240 V. Frecvența nominală la ieșire - 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizat la rețea. Tip de formă de undă - unda sinusoidă. Porturi de comunicații - USB B, COM (RS-232). Software de management – inclus. Ecran LCD - Diagrame text și imitație care afișează modurile de funcționare, parametrii sistemului și alarmele. Prize de ieșire - 6 x IEC C13. Timpul de încărcare - 4 ore. Tip montare rack - 2U. Repornirea automată a sarcinilor după oprirea UPS-ului - repornirea automată

								a echipamentului conectat la revenirea alimentării la intrare. Durata de viață estimată a bateriei – 3 ani.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:

Numele, Prenumele: Savcenca Oleg

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Accent Electronic S.A.

Adresa: mun.Chisinau, str. Bulgara 33/1

Data: „12” iunie 2024

