

	SC "Beton Service" SRL	Certificat de calitate	Editia:01 Revizia:01 Data: 11.11.13
---	------------------------	-------------------------------	---

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001060

valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 12 din 01.11.19

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator Pontener Construct SRL

Cantitatea produsului livrat 12 m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cm

Clasa betonului BCT B-15 (M200)

Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F50.

Impermiabilitatea la apă – W 4.

Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1

Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 17,3 Bq/kg

Raport de incercari: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI,,INMACOMPROIECT,,SRL.
Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 19,3 MPa.

Eliberat « 01 » 11 201

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL




Onica Vladimir