

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1591340647265 din 12.06.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor</i>							
Denumirea autoritatii contractante: <i>Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova</i>							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						

71356 200-0	Servicii de deservire tehnică a climatizatoa relor				Lista serviciilor obligatorii, care vor fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split 1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4.Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific , lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 15.Verificarea tensiunii electrice.16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17.Diagnostica blocurilor electronice. 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Cerințe suplimentare: 1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în luna iunie. 2.După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, se va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, se va oferi un act de îndeplinire lucrărilor cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. 4.Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi de 280 lei. Reparația climatizoarelor defecte se va efectua prin întocmirea unui act suplimentar, prețul pieselor și serviciilor fiind stabilite de comun acord. 5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. 6.Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 10 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. 7.În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL Ø16 sau Ø20. 8. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturcului, alpinistilor și a serviciilor de transport.	-
----------------	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66