

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00346/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0011045

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "СОЛИД".  
Место нахождения: 624000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АРАМИЛЬ, ПЕРЕУЛОК РЕЧНОЙ, 2, А.  
ОГРН 1046604384925, телефон +7-3432170870, факс +7-3432170870, e-mail: suhanina.sv@solidgroup.ru, zavozina.na@solidgroup.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "СОЛИД".  
Место нахождения: 624000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АРАМИЛЬ, ПЕРЕУЛОК РЕЧНОЙ, 2, А.  
ОГРН 1046604384925, телефон +7-3432170870, факс +7-3432170870, e-mail: suhanina.sv@solidgroup.ru, zavozina.na@solidgroup.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502, пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Подложка под напольные покрытия из вспененного полистирола, типов: Подложка-гармошка, Подложка листовая, Подложка рулонная, толщиной от 1 до 10 мм, выпускаемая по ТУ 22.23.11-011-72383679-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 11 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)",  
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол ПШБ-769/12-2019 выдан 23.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 683-СС/11-2019 от 18.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019 по 23.12.2024

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна

Харгатаева Татьяна Викторовна



Подписи: Голубева Дарья Львовна, Харгатаева Татьяна Викторовна

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-RU.ПБ68.В.00346/19

(обязательная сертификация)

№ 0021635

### Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ

Харгатаева Татьяна Викторовна

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ