

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32;	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 2.6 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 2.61 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 35; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 22 ~ 40. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da;	

				- Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	- Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 420 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 1700 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53°	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 3.4 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 2.61 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 35 ~ 45; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 22 ~ 40. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete;	

				- Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți;	- Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 550 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 1700 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 5.1 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 5.1 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 50 ~65; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 27 ~ 43. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53°	

				(răcire/încălzire) 800 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți;	- Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 2600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167**