

OFERTANT**„COMPANIA ELECTRICA” SRL**

(denumirea, numele, prenumele)


Denumire obiect de achiziții :

„Reparația canalelor de cablu IDD - 110 kV”**ocds-b3wdp1-MD-1738760872196 (21359920)****SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU COMPONENTELE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE LUCRU:****1. Parametrii tehnici ai plăcilor pentru acoperirea canalelor de cablu din beton armat de tip УБК – 5А (П10.5):**


	solicitat	oferat
Denumirea	Placă	Placă
Cantitatea, buc.	200	200
Marca	П10.5	П10.5
Lungimea, mm	995	995
Lățimea, mm	495	495
Înălțimea, mm	60	60
Masa, t	0,07	0,07
Stabilitatea la compresiune	B15	B15
Stabilitatea la înghețuri	F35	F35
Impermiabilitatea	W2	W2
Volum, m ³	0,03	0,03
Consum de oțel, kg	4	4

2. Parametrii suporturilor pentru cabluri:


solicitat

Denumirea	Suport de cablu	
Înălțimea, mm	60	
Lățimea, mm	26	
Lungimea, mm	600	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	200	


oferat

Denumirea	Suport de cablu	
Înălțimea, mm	60	
Lățimea, mm	26	
Lungimea, mm	600	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	200	


Solicitat

Denumirea	Raft pentru cablu	
Înălțimea, mm	61	
Lățimea, mm	46	
Lungimea, mm	350	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	600	


ofertat

Denumirea	Raft pentru cablu	
Înălțimea, mm	61	
Lățimea, mm	46	
Lungimea, mm	350	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	600	

solicitat

Denumirea	Scoabă	
Înălțimea, mm	30	
Lățimea, mm	40	
Lungimea, mm	160	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	400	

ofertat

Denumirea	Scoabă	
Înălțimea, mm	30	
Lățimea, mm	40	
Lungimea, mm	160	
Grosimea, mm	2	
Cantitatea, buc.	400	

Data completării: 17.02.2025Semnat: _____ Nume: Eni MariaFuncția în cadrul firmei: director