Specificații tehnice (F4.1)

POLISERV GRUP S.R.L.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

din 28 ian 2020, 16:41 Achizitii.md ID 21018671 Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Numărul procedurii de achiziție

Cod	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolulu i	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	Lotul 1						
3112000 0-7	Generator de curent electric pe motorină de tip închis cu AVR	RR90	Turcia	GÜÇEVİ JENERAT ÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	<ol> <li>I. Puterea maximală 80-88kVA</li> <li>Lucrul în regim autonom nu mai puțin de 10 ore</li> <li>Pornire automată</li> <li>Î. încălzitor de ulei</li> <li>f. încălzitor de apă</li> <li>6. Sistem ATS (Pornire automată la pană de curent)</li> <li>7. Panou antizgomot</li> <li>8. Rezervor pentru motorină nu mai mic de 200 litri</li> <li>9. Livrarea, instalarea, montarea şi reglarea în decurs de 30 zile după semnarea contractului din contul</li> <li>Vînzătorului</li> <li>10. Servicii de instalare şi</li> </ol>	<ol> <li>I. Puterea maximală 80-88kVA</li> <li>2. Lucrul în regim autonom nu mai puțin de 13 ore</li> <li>3. Pornire automată</li> <li>4. Încălzitor de ulei</li> <li>5. Încălzitor de ulei</li> <li>6. Sistem ATS (Pornire automată la pană de curent)</li> <li>7. Panou antizgomot</li> <li>8. Rezervor pentru motorină:</li> <li>200 litri</li> <li>9. Livrarea, instalarea, montarea și reglarea în decurs de 30 zile după semnarea contractului din contul Vînzătorului</li> <li>10. Servicii de instalare și</li> </ol>	Produs în conformitate cu standardele: ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 ISO9001 CE standards
	Ć	A	GRUP"	UNITER OF SAL			

Scanned by CamScanner

DLISERV GRUP S.R.L.				Produs în conformitate cu standardele: ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 ISO9001 CE standards	7
POLIS	programare a generatorului 11.Lucrări de transare a rețelei și conectare la panoul de distribuție 12.Cablu din cupru BBF 5x95mm - 35m pentru conectare 13.Canal cablu pentru acoperirea cablului de conectare - 35m 14.Lăgătură cu pămînt - 4 om 15.Papuc pentru cablu din cupru BBF 5x95mm - 10 buc 16.Blocuri pentru fundament - 3 buc 16.Locul de livrare și instalare: Centrul Medicilor de Familie nr.3 - mun.Chișinău, str.Dacia 5/2a	1		<ol> <li>1. Puterea maximală 63-70 kVA regim autonom nu mai puțin de 13 ore</li> <li>2. Pornire automată</li> <li>3. Încălzitor de ulei</li> <li>4. Încălzitor de apă</li> <li>5. Sistem ATS (Pornire automată la pană de curent)</li> <li>6. Panou antizgomot</li> <li>7. Rezervor pentru motorină:</li> <li>200 litri</li> <li>8. Livrarea, instalarea, montarea și reglarea în decurs de 30 zile după semnarea contractului din contul Vînzătorului</li> <li>9. Servicii de instalare și programare</li> </ol>	
	programare a generatorului 11.Lucrări de transare a rețelei și conectare la panoul de distribuție 12.Cablu din cupru BBF 5x95mm – 35m pentru conectare 13.Canal cablu pentru acoperirea cablului de conectare – 35m 14.Lăgătură cu pămînt – 4 om 15.Papuc pentru cablu din cupru BBF 5x95mm - 5 buc 16.Blocuri pentru fundament – 3 buc 16.Locul de livrare și instalare: Centrul Medicilor de Familie nr.3 – mun.Chișinău, str.Dacia 5/2a 17.Termenul de garantie - 5 ani			<ol> <li>I. Puterea maximală 60-70 kVA regim autonom nu mai puțin de 10 ore</li> <li>2. Pornire automată</li> <li>3. Încălzitor de ulei</li> <li>4. Încălzitor de apă</li> <li>5. Sistem ATS (Pornire automată la pană de curent)</li> <li>6. Panou antizgomot</li> <li>7. Rezervor pentru motorină nu mai mic de 200 litri</li> <li>8. Livrarea, instalarea, montarea și reglarea în decurs de 30 zile după semnarea contractului din contul Vînzătorului</li> <li>9. Servicii de instalare și programare</li> </ol>	
				GÜÇEVİ JENERAT ÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	
				Turcia	A LANGE CONTRACT OF CONTRACT.
				RR70 RR70	No ver
		Total lot 1	Lotul 2	Generator de curent electric pe motorină de tip închis cu AVR	× ×
				3112000 0-7	

Scanned by CamScanner

POLISERV Grup S.R.L.

rețelei și istribuție 5x70mm - coperirea 0m n cupru n	
a generatorului 10.Lucrări de transare a rețelei și conectare la panoul de distribuție 11.Cablu din cupru BBF 5x70mm 30m pentru conectare 12.Canal cablu pentru acoperirea cablului de conectare – 10m 13.Gofra pentru cablu din cupru BBF 5x70mm – 20m 14.Lăgătură cu pămînt – 4 om 15.Papuc pentru cablu din cupru BBF 5x70mm – 5 buc 15.Papuc pentru fundament – 3 buc 17.Locul de livrare și instalare: Centrul Medicilor de Familie nr. 1 mun.Chișinău, str.Titulescu, 37 18.Termenul de garanție – 5 ani	Director hişinău, MD-2045
a generatoruluı 10.Lucrări de transare a rețelei și conectare la panoul de distribuție 11.Cablu din cupru BBF 5x70mm – 30m pentru conectare 12.Canal cablu pentru acoperirea cablului de conectare – 10m 13.Gofra pentru cablu din cupru BBF 5x70mm – 20m 14.Lăgătură cu pămînt – 4 om 15.Papuc pentru cablu din cupru BBF 5x70mm – 5 buc 16.Blocuri pentru fundament – 3 buc 17.Locul de livrare și instalare: Centrul Medicilor de Familie nr.1 mun.Chișinău, str. Titulescu, 37 18. Termenul de garantie – 5 ani	Anatoli Moisov În calitate de: Director str. M. Basarab 10, ap.(of.) 112, mun. Chişinău, MD-2045
	Numele, Prenumele: A
	Total lot 2 TOTAL Seminati: s.r.

3