



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

## ACT DE INSPECTARE

nr. 10/76/35 din 26.04.2025.

**1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:**

Cujba Ion inspector principal Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

**2. Temeiul efectuării inspectării :** (petiție, demers, solicitare, etc)

Demers, nr. 5178 din 23.04.2025, depus de către Șeful Direcției ÎG Cimișlia.

**3. Domeniul de activitate cercertat: :** Evaluarea riscului de incendiu .

**4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** Tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților, s. Zloți r-l Cimișlia .

**5. Timpul efectuării inspectării (data, ora)** 26.04.2025.

**6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** Consiliul Raional Cimișlia

**7. Antreprenor/Subantreprenor:** .

**8. Proiectant:** .

**9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** (amplasament, dimensiuni, suprafață volum, regim de înălțime) Pe teritoriul taberei se află 3 clădiri cu regim de înălțime P+E, o clădire cu regim de înălțime P+M și clădire cu regim de înălțime P cu gradul III de rezistență la foc, clasa de pericol de incendiu funcțional F 1.1.

**10. Constatările și rezultatele inspectării :**

1. Lipsesc actele de verificare omometrică a rezistenței izolației conductorilor electrici (p.10 subpct. (12) HG 847/22).

2. Lipsește instalația automată de semnalizare și avertizare de incendiu (NCM E 03.03-2018).

**11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea (pers. fizică, juridică, conducătorului, reprezentantului) și/sau ale angajaților acesteia:**

---

---

**11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:**

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

**12. Mențiuni speciale (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentația solicitată, refuzul consemnării sau recepționării actului de inspectare, etc.)**

---

**12.1 Semnătura martorilor:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

**13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.**

---

---

**14. Anexe (poze,foto, copii documente);**

---

**15. Semnăturile inspectorilor:**

\_\_\_\_\_  
*Ion Cujba*  
(numele, prenumele) (semnătura)

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (semnătura)

**16. Copia Actului de inspectare am primit:**

\_\_\_\_\_  
*Șef D-I Vasile Surdu*  
(funcția, numele, prenumele reprezentantului) (semnătura) (data)