



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0021-25**
Registered in the Register

Термін дії з **16 липня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110 з ізолятором короткого замикання**
Construction product

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

Код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ЗА ДСТУ EN 54-7:2004 зі зміною №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000/A1:2002, IDT)»; додатку ЗА ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 16.07.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 29.11.2019 №90/2019, 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 №2Н416), від 05.05.2025 № ПС2025.05.05.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ», (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 09.05.2025 № 0544-5-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 16.07.2025 № 0032CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

CC № 000022





ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0021-25

Термін дії з
Valid from/valid until

16 липня 2025 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик
згідно вимог ДСТУ EN 54-7:2004 зі зміною №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-7:2004 зі зміною №1:2019	Визначений рівень або клас
Індивідуальна індикація тривоги	4.2	Відповідає
Підмінення допоміжних пристроїв	4.3	Відповідає
Контролювання знімних сповіщувачів	4.4	Відповідає
Настройки виробника	4.5	Не застосовується до даної продукції
Регулювання характеристик на місці експлуатування	4.6	Не застосовується до даної продукції
Захист від проникання сторонніх предметів	4.7	Відповідає
Спрацювання за умов пожеж, що розвиваються повільно	4.8	Відповідає
Маркування	4.9	Відповідає
Дані	4.10	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих сповіщувачів	4.11	Відповідає
Повторність	5.2	Відповідає
Залежність від напрямку	5.3	Відповідає
Відтворність	5.4	Відповідає
Зміна параметрів електроживлення	5.5	Відповідає
Впливання повітряного потоку	5.6	Відповідає
Осліпювання	5.7	Відповідає
Сухе тепло (стійкість)	5.8	Відповідає
Холод (стійкість)	5.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (стійкість)	5.10	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	5.11	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривкість)	5.12	Відповідає
Поштовх (стійкість)	5.13	Відповідає
Удар (стійкість)	5.14	Відповідає
Вібрація синусоїдна (стійкість)	5.15	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривкість)	5.16	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробування на захищеність (стійкість)	5.17	Відповідає
Чутливість до пожежі	5.18	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000033



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0021-25**
Registered in the Register

Термін дії з **16 липня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-17:2009

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-17:2009	Визначений рівень або клас
Відповідність стандарту	4.1	Відповідає
Вбудована індикація стану	4.2	Не застосовується до даної продукції
Підмікнення допоміжних пристроїв	4.3	Не застосовується до даної продукції
Контролювання знімних ізоляторів короткого замикання	4.4	Не застосовується до даної продукції
Налаштування виробника	4.5	Не застосовується до даної продукції
Регулювання характеристик на місці експлуатування	4.6	Не застосовується до даної продукції
Маркування	4.7	Відповідає
Дані	4.8	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих ізоляторів короткого замикання	4.9	Не застосовується до даної продукції
Відтворність	5.2	Відповідає
Зніми напруги електроживлення	5.3	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	5.6	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO ₂ (тривале впливання)	5.8	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.11	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	5.12	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC) (за умов функціонування)	5.13	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000034