

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 31 mai 2019

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I. Faza 1)” în cadrul contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu acordurile adiționale nr. 1 din 21.12.2018; nr. 2 din 11.02.2019; încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Consiliul Raional Cahul, în calitate de **Beneficiar**, altă parte

și **S.R.L. "Polimer Gaz Conducte"**, pe de altă parte,

pentru lucrările de "Construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I. Faza 1)".

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației de construire nr. 1**, eliberată de **Consiliul raional Cahul** la data de **17.09.2018**, cu valabilitate până la **36 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **24.05.2019 – 31.05.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Dumitru CREȚU, specialist principal, DCDDT, Consiliul raional Cahul.

Membrii comisiei:

Dionis GUGLEA, specialist în construcție și dezvoltare urbană a primăriei mun. Cahul;

Alexandr BONDARI, primar com. Lebedenco;

Rodica CUCEREANU, primar s. Crihana Veche;

Alexandr ZEABCHIN, specialist licențiat în domeniu;

Gheorghe GHEȚIVU, specialist licențiat în domeniu;

Gheorghe CAZANJI, specialist licențiat în domeniu;

Vladimir BLIȘCIAC, responsabil tehnic;

Andrei TOCARU, consultant GIZ;

Nicolae COTRUȚĂ, specialist Secția management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor de construcție și reabilitare a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexele nr. 1, 2 și 3.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **faptul că obiectiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexele nr. 1, 2 și 3, care sunt parte integrală a procesului-verbal.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1701121.005.02**, adresa poștală **mun. Cahul, r-nul Cahul, str. Mihail Viteazul, (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stația de pompare a apei**, suprafața la sol **233,7 m²**, suprafața totală _____, numărul de nivele **1**;

Obiectul cu numărul cadastral **1727201.079.**, adresa poștală **com. Lebedenco, r-nul Cahul, extravilan (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din

următoarele construcții rezervor de apă supratăran, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală _____, numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 1727201.079., adresa poștală com. Lebedenco, r-nul Cahul, extravilan (Platforma B), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor de apă supratăran, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală _____, numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală U.A.T. mun. Cahul; U.A.T. s. Crihana Veche; U.A.T. com. Lebedenco, r-nul Cahul, extravilan și intravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții apeduct magistral, suprafața la sol 11,074 km, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la data de 31 mai 2019 în 10 (zece) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Președinte: Dumitru CREȚU

Membri: Dionis GUGLEA

Alexandr BONDARI



Rodica CUCEREANU

Alexandr ZEABCHIN

Gheorghe GHETIVU


Gheorghe CAZANJI


Vladimir BLIȘCIAC



Andrei TOCARU


Nicolae COTRUȚĂ







9. Concluzia Agenție pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea de Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I. Faza 1) este finalizată. Se propune recepția la terminarea lucrărilor cu condiția înlăturării obiecțiilor indicate în anexele 1,2,3 la prezentul proces verbal.

"31"  2019



L.S.  Ștefan B. NOVAC

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. ETAPA I . Faza 1" este.

TRANSMISĂ:


PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2019

" " 2019



L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 31 mai 2019

LISTA

pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

nu sunt

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Anexa nr.2

la procesul - verbal de recepție

la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 31 mai 2019

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

1. spălarea cu dezinfectarea țevelor(traseului) și a rezervoarelor de la Platforma B(a cîte 800 m.c. fiecare), pînă la efectuarea recepției finale.
2. finalizarea conectărilor consumatorilor pînă la recepția finală
3. de prezentat Avizul Agenției Ecologice pînă la recepția finală.

Responsabil tehnic,

